



# À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

**Elgacert** SCHEMA ISOMETRIQUE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Tout le schéma doit être réalisé conformément aux prescriptions du Code de la Sécurité des Installations de Distribution de Gaz Naturel (CSDIGN) et de la norme NF C 15-100.

A. B. ... voir les dimensions dans le règlement technique (RT) de la commune.

Dimensions des éléments de l'installation (diamètre des conduites, longueur des conduites, diamètre des raccords, etc.)

Appareils (type (p. ex. chaudière), marque, configuration) (à en CoC et règlement C.S.)

REMARQUES: marquer sur le schéma la partie que vous avez réalisée vous-même. Ce schéma, avec ses annexes, sera communiqué au gestionnaire de réseau de gaz naturel.

**Déclaration**

- Le soussigné atteste formellement et garantit avoir réalisé l'installation neuve suivant le schéma isométrique conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur.  
Prescriptions appliquées: NBN D 51-003:2010+A2:2021
- Le soussigné atteste formellement et garantit n'avoir raccordé à l'installation que des appareils conformes aux normes spécifiques aux appareils à gaz naturel.
- Le soussigné atteste formellement et garantit avoir testé l'étanchéité de l'installation. Le test d'étanchéité donne satisfaction.

Créé le: 17/09/2025 10:45:29

**CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL**



# À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR L'OUVERTURE DU COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

## Entreprise d'installation

Nom:	PYROTECH sprl	N° de TVA:	0447.452.882
Rue:	Chaussée de Châtelineau	Nr°:	254
Localité:	6061 Charleroi		
Téléphone:	+32 475452841	E-mail:	info@pyrotech.be
Numéro Cerga:	19-04693-NP		

## Installation

EAN: 541449045005871616  
Adresse: PLACE DU CHENOIS 25 - 6042 Lodellinsart

### Caractéristiques du compteur gaz

Il y a un compteur gaz

• Numéro:	44160197	Index:	0.1200
-----------	----------	--------	--------

### Caractéristiques de l'installation

• Pression de service en mbar:	21
• Installation neuve	

## Schéma isométrique de l'installation

Voir page suivante.

CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE AU  
GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL



# À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL POUR L'OUVERTURE DU  
COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

par:

Seccello Vincenzo  
PYROTECH srl

**CETTE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DOIT ÊTRE SOUMISE AU  
GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL**