

energieprestatiecertificaat

publieke gebouwen

andere onderwijsinfrastructuur


publieke organisatie

991 - Openluchtschool Het Veen
straat Staf Larochelaan
postnummer 2960 gemeente Brecht
bouwjaar 1951
nummer 47 bus

gemeten energieverbruik (kWh/m²):

376.69

376.69
kWh/m²



adviezen gebruiker

- * verwarming: de gebruikers erfor aanzetten deuren en ramen gesloten te houden in verwarmde ruimtes
- * verlichting: bewustzijscampagne bij gebruikers om lichten te doen als er voldoende daglichttoevoer is

adviezen beheer en installatie

- * energiezuig: energiezuig structureren
- * gebouwicht: ramen vervangen door ramen met superisulerende beglazing
- * gebouwicht: verbeteren van de luchtdichtheid van het gebouw (plekken van tochtstips ...)

adviezen beheer en installatie (vervolg)

- * sanitair warm water: de haalbaarheid van een warmtepomp voor productie sanitair warm water evalueren en eventueel implementeren
- * sanitair warm water: de haalbaarheid van een zonnecollector voor productie sanitair warm water evalueren en eventueel implementeren
- * verlichting: de bestaande armaturen vervangen door hoogwaardige opteken met spiegelreflectoren. Eventueel kan een deel van de lampen verwijderd worden
- * verlichting: de elektromagnetische voorschakelapparaten van de armaturen vervangen door elektronische voorschakelapparaten
- * verlichting: relamping: gloeilampen en/of halogeenlampen vervangen door compacte fluorescentielampen

energiesdeskundige

voornaam David achternaam Van Eyckeren
straat Hanswijkstraat
postnummer 2800 gemeente Mechelen
erkenningcode EPC0002
nummer 80 bus

verklaring van de energiesdeskundige

ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (metingen, energieverbruik, energieaudit)

datum: 19/11/2019

handtekening:



Dit certificaat is geldig tot en met 19/11/2019