

De Smul Filip bv

Oude Heirbaan 33
9800 Grammene
fax 051/63.71.32
gsm 0486/677.445

Klant :

Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

Erkenningsnummer erkende technicus : SV 01824

Adres reservoir : *eden*

Nominale inhoud reservoir : *3200l*

Materiaal : *Roestvrij staal*

Buitenwand : toegankelijk ontoegankelijk

Nummer van het reservoir : *1*

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../..... *1985?*

Datum uitvoering controle : *07/07/2015*

Controles :

- visuele controle van de toebehoren *OK*
- overvulbeveiligingssysteem *SONDE ELEKTR.*
- controle aanwezigheid water en slib *12cm*
- lekdetectiesysteem *— geen*
- certificaat vorige controle *— niet beschikbaar*
- meting potentiaalverschil *NUT*
- visuele controle buitenwand *NUT*

Bijzondere opmerkingen :

- verdere exploitatie toegelaten (*ja/nee*)
- verdere exploitatie niet toegelaten (*groen/rood*)

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../.....

Datum uitvoering controle :/...../.....

Controles :

- visuele controle uitwendig zichtbare delen de algemene staat van de opslagplaats (a)
 - cathodische bescherming (b)
 - lekdetectiesysteem (c)
 - overvulbeveiligingssysteem (d)
 - aanwezigheid water en/of slib (e)
 - certificaat vorige controle (f)
 - dichtheidsbeproeving (30 hPa/min 1u)
 - verontreiniging buiten het reservoir
 - corrosiviteitsonderzoek bodem
- Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

- verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)
- verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- merkteken (groen/oranje/rood)

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging

De Smul Filip

Naam en handtekening klant