

REINIGINGSATTEST/VERBRANDINGSATTEST NA ONDERHOUD CENTRAAL STOOKTOESTEL

FIRMA (ook in te vullen indien zelfstandige) Naam: Van den Broeck Services Straat en Nummer: Herentalsebaan 406 unit B5 Postnr. en Gem.: 2160 Wommelgem Tel: 03 384 10 36 Email: info@vandenbroeck-technics.be BTW-nummer: BE0801079547 Registratienr.:		Volgnummer attest: 5760 Technicus Naam: Haris Sadiki Erkenningsnummer: GV21169 TV32070 Datum van onderhoud: 29/08/2025 Arbeidsduur: van: Totaal: tot:
KLANT Naam: VME Meerlenhof (Uw Beheer) Straat en Nummer: Noordersingel 17 Postnr. en Gem.: BE2140 Borgerhout Tel.: Email: info@uwbeheer.be		(adres stooktoestel indien verschillend adres van klant) VME Meerlenhof Nachtegaallaan 6 BE2660 Hoboken Tel.: Email:

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL					
☒ Centraal * ☐ Gasvormige brandstof ☒ Vloeibare brandstof	☒ type B (open) ☐ aardgas ☐ niet premix (GI) ☐ Vaste brandstof	☐ type C (gesloten) ☐ LPG ☐ premix (GI) ☐ houtpellets	(*)indeling volgens NBN CR 1749 ☐ andere, namelijk ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ houtblokken Andere, namelijk:	☐ Individueel ☐ Condenserend	☒ Collectief ☐ Niet-condenserend

TOESTEL Merk: Buderus Type: Lollar Bouwjaar: 1988 Fabricatienummer: 585562 Vermogen (kW): 118		BRANDER Merk: Weishaupt Type: WL 20 A Bouwjaar: 1995 Fabricatienummer: 4144024 Debiet: 9,5	
---	--	--	--

REINIGING EN CONTROLE VAN HET AFVOERKANAAL		☒ Erkend Technicus
☐ Vegen van het ookgasafvoerkanaal en verbindingstukken Druk afvoerkanaal (Pa) -24,00 ☒ Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling	☐ Druk afvoerkanaal OK ☒ Geen ongewenste condensvorming (aangesloten als type B)	☒ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder ☒ Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook

REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus)	
Voor stooktoestel met ventilatorbrander vloeibare/gasvormige brandstof * ☒ Reiniging van de filters ☒ Reiniging van de ketel ☒ Reiniging van de brander * schrappen wat niet past Voor stooktoestel vaste brandstof ☐ Reiniging van de inwendige delen warmtebron ☐ Nazicht algemene staat	Voor stooktoestel gasvormige brandstof ☐ Ontstopping ☐ Reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van ketel (GII) ☐ Reiniging van de ventilator en de brander Voor alle toestellen: ☒ Controle van de rookgaszijdige dichtheid ☒ Controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ Controle uitmonding afvoerkanaal ☒ Controle dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel) Andere, namelijk
De eerstvolgende reiniging en controle van het afvoerkanaal moet gebeuren vóór 29/08/2026	
De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vóór 29/08/2026	

Goede staat van werking	Eenheid	Soort Brandstof (*)	Proef I Initiële meting	Proef II eindmeting		OK / Niet OK
				laaglast	hooglast	
Keteltemperatuur	°C	1,2	65,00	70,00		
Sproeier: Merk		1				
Sproeier: Type	☒ ISO	☐ CEN				
Sproeier: Debiet	USGal/h	☒ Kg/h				
Sproeier: Hoek	ISO	CEN				
Pompdruk	Mpa (of bar)	1				
Gasdruk Teller	mbar - hPa	2				
Gasdruk Gasblok	mbar - hPa	2				
Gasdruk Branderbed	mbar - hPa	2				
Rookindex	Bacharach	1				
Zuurstof (O2)	%	1,2	4,40	4,10		
Koolstofdioxide (CO2)	%	1,2	12,00	12,20		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	28,00	43,00		
Rookgastemperatuur (tg)	°C	1,2	229,10	243,00		
Omgevingstemperatuur (ta)	°C	1,2	28,50	28,60		
Nettotemperatuur (tg - ta)	°C	1,2	200,60	214,40		
Verbrandingsrendement (Hi)	%	1,2	90,40	89,90		
Verbrandingsrendement (Hs)	%	1,2	86,10	85,60		

Rookindex ☐ OK ☐ Niet OK
 Koolstofmonoxide (CO) ☒ OK ☐ Niet OK
 Verbrandingsrendement (Hi) ☒ OK ☐ Niet OK

(*) Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter berekend of gemeten moet worden
 1 = Vloeibaar
 2 = Gasvormig
 3 = Vast

De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest bevestigd worden.

EINDBEOORDELING: (kruis aan wat van toepassing is)	☒ Het stooktoestel werkt goed ☐ Het stooktoestel werkt niet goed ☐ Het stooktoestel werkt volgens Optimaz	☒ en werkt veilig ☐ en werkt niet veilig	De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór 29/08/2026
--	---	--	---

GEBREKEN EN MAATREGELEN Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:	
--	--

 (Handtekening uitvoerder)	Voor kennisname: (Handtekening klant)
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het onderhoud en nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste 2 onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvvergunningen.	