

Tank-Service nv

Krommebeekstraat 20
Industriezone Menen-Oost
8930 MENEN
Tel: 056/51 86 54
Fax: 056/51 90 43
Website: www.tank-service.be



Uw tank, onze zorg!
Tank-Service
Oplossingen voor hemelwater & mazoutopslag
Menen



RPR Kortrijk 0436.342.325
Ondernemingsnummer BE 0436.342.325
BNP Paribas BE 89 2850 2954 2185
KBC BE 50 4659 2086 8118
Belfius BE 25 7785 9416 6582
Registratie nr. 436.342.325.05.25.11
E-mail: info@tank-service.be
Erkend ophaler afvalstoffen – Erkend technicus

OPSOMER & DE LANGE NOTARISSSEN

Romeinselaan 11

8500 KORTRIJK

Naam techniker : Kristof

Erkenningsnummer : SVO 7823

DICHTHEIDS- EN CONFORMITEITSCONTROLE VAN EEN MAZOUTTANK

Uitvoeringsdatum : 21/05/2024

Vorige controle : 23/08/2005 (andere firma)

Gegevens van de beheerder van de tank :

- Werfadres : Oudstrijdersstraat 26, 8770 Ingelmunster
- BTW-nr. : Niet van toepassing
- Email : lies@odl-notarissen.be

Locatie van de tank en zijn toebehoren :

- Locatie van de tank : De tank ligt links van de woning onder de oprit
- Andere info (te vervolledigen indien aanwezig/nodig) : Niet van toepassing

Tank :

- Inhoud tank : 5000 liter
- Installatiedatum of -jaar / bouwjaar: De tank is van 1995 (volgens eigenaar)
- Fabrikant en fabricagenummer : Niet gekend
- Inzage vorig conformiteitsattest : OK
- Afmetingen : Niet gekend
- Plaatdikte : Binnenwand : Niet gekend – Buitenwand : Niet gekend
- Bovengrondse tank : Wanddikte : Niet van toepassing
- Bovengrondse tank : type ondergrond : Niet van toepassing
- Norm : Niet van toepassing
- Proefdruk : Niet van toepassing
- Prototypekeuring : Niet van toepassing
- Niveau van product : 12 cm
- Type tank :
 - Cilinder - Ondergronds - Enkelwandig
 - Inkuiping : Nee
 - Metaal
 - Behandeling tank : Niet van toepassing
- Kenplaat : Niet aanwezig

Controles :

- Visuele controle van de tank tot aan de brander : OK
- Vervuiling aan de buitenkant van de tank : Nee, OK
- Mangat : Dichtheid en bevestiging deksel : OK
- Mangat : algemene staat : OK
- Aansluitingen : OK
- Vulbuis : OK, 2"
- Ontluchttingsbuis : OK, 1" ¼

Tank-Service nv

Krommebeekstraat 20
Industriezone Menen-Oost
8930 MENEN
Tel: 056/51 86 54
Fax: 056/51 90 43
Website: www.tank-service.be



Uw tank, onze zorg!
Tank-Service
Oplossingen voor huishouders & mazzetokopij
Menen



RPR Kortrijk 0436.342.325
Ondernemingsnummer BE 0436.342.325
BNP Paribas BE 89 2850 2954 2185
KBC BE 50 4659 2086 8118
Belfius BE 25 7785 9416 6582
Registratie nr. 436.342.325.05.25.11
E-mail: info@tank-service.be
Erkend ophaler afvalstoffen – Erkend technicus

OPSOMER & DE LANGE NOTARISSEN

Romeinselaan 11

8500 KORTRIJK

- Zuigleiding (zichtbare delen) : OK, alu dia 10
- Inkuiping : Niet van toepassing
- Peilmeter : Type: Pneumatisch – OK
- Overvulbeveiliging : Fluiter 95 % => test : OK
- Lekdetectie : Nee
- Tankpotentiaal : Niet meetbaar, tank ligt onder de oprit
- Kathodische bescherming : Niet van toepassing
- Andere info : Niet van toepassing
- Dépressietest :
 - Toestel TESTO 312-3 : referentie 0632 0314 03173406 – Gekeurd op 18/04/2024
 - Aanwezigheid van water en slib : voor de test : NEE : 0 cm. Na de test : NEE : 0 cm.
 - Druk bij aanvang van de test : - 110 mbar
 - Resultaat na 10 minuten : - 110 mbar
 - Dichtheid : Positief
 - Resultaat van de dichtheidsproef : OK
- Test met ultrasonen :
 - Toestel SDT 150 : referentie 150000561 – Gekeurd op 21/06/2023
 - Test voor het goed functioneren voor de controle : OK
 - referentiemeting R (onder vloeistoflijn) : 4.2 dB
 - referentiemeting N (boven de vloeistoflijn) : - 3.3 dB
 - Effectieve meting R (onder vloeistoflijn) : - 4.1 dB
 - Effectieve meting N (boven de vloeistoflijn) : - 3.2 dB
 - Aanwezigheid van water en slib : voor de test : NEE : 0 cm. Na de test : NEE : 0 cm.
 - Bereikte dépressie (mbar) : - 110 mbar
 - Duurtijd : 10 min
 - Resultaat van de dichtheidsproef : OK
- Situatie van de lekkage : Er zijn geen lekken in de tank
- Andere opmerkingen : Niet van toepassing

Besluit :

De tank werd goedgekeurd en mag verder gebruikt worden.
Een volgende controle dient te gebeuren voor 21/05/2029.
Er werd een groene dop geïnstalleerd op de vulbuis op dezelfde dag van de controle.

Stempel en handtekening :

ERKENDE TECHNICUS
SV 07823