

Firma: Janneman bvba, Schoorsteenreiniging, Onderhoud centrale verwarming, Controle mazoutreservoirs, Oostveld Kouter 166 - 9920 LIEVEGEM

Technicus: Cocquyt Jan, erkenningsnr. SV 02362, datum controle: 19/04/2024 V.M.

Klant: particulier, eigenaar, straat en nummer: Lysterlaan 7, Maldigem

Adres opslagtank indien verschillend van klant: N.v.t.

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK: particulier, niet-ingedeeld, klasse 3, cilindrisch, staal (enkelwandig)

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting): aanwezig, merk: , fabriekennummer: , de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: , norm: , inhoud: , diameter: , en lengte:

CONTROLE OPSLAGTANK: vorig certificaat/attest: , aanwezig, datum: , niet aanwezig

visuele controle: toezichtspuit/mangat, inkuiping, opslagtank, fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering, groeve / prefabconstructie / andere

beproeving deel I: waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem, water- en slibbemonstering

lekdetectiesysteem, dichtheidsbeproeving, peilmeting, kathodische bescherming

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting): corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek, kathodische bescherming**

onderzoek van de staat van de binnenwand, onderzoek van de staat van de buitenwand

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden: SDT controle

EINDBEOORDELING: groen, De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór: 20/04/2024

handtekening erkend technicus, handtekening klant