CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

016342

ALV
Aanpassing & uitrusting opslagtanks
Saneren mazouttanks Tankcontrole

ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT De Immowinkel BV
Gistelse Steenweg 447, 8200 Brugge

BTW BE1002.900.915

TEL 02/669 20 44

MAIL info@deimmowinkel.be

ADRES TANK
Dorpsstraat 4, 8630 Houtem (W.-Vl.) (Veurne)

Tankinhoud 3000 liter ☒ EW ○ DW ○ OG ☒ BG Datum plaatsing 1970
☒ Particulier ○ Klasse 3 ○ Klasse 2 ☒ Metaal ○ Kunststof ○ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	○	○	
Overvulbeveiliging ○ Sonde ☒ Fluit	☒	○	○	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	○	○	
Hoeveelheid 0 cm				
pH ✓ (min 6) geleidbaarheid ✓ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	○	○	☒	
Rond vulpunt	○	○	☒	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	○	○	
Vulling	☒	○	○	
Aanzuigleiding	☒	○	○	
Retourleiding	☒	○	○	
Tigerloop	○	○	☒	
Filter	☒	○	○	
Niveaumeting ○ Vlottermeter ○ Hydraustatisch ○ Ultrasoon ☒ Peillat ○ Andere:				
Potentiaalmeting Mv	○	○	☒	
Kathodische bescherming	○	○	☒	
Lekdetectie-apparaat	○	○	☒	
○ Vloeistof ○ Onderdruk ○ Overdruk ○ Nano				
○ Peilputten ○ Andere:				
Dichtsheidtest: ○ SDT ○ Testo	○	○	☒	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	☒	○	○	
Buitenwand	☒	○	○	
Inkuiping	○	○	☒	
☒ Waterdicht ☒ Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN
Tank ok!

PLAATS TANK Kotje Achteraan

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden.
De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Vlamenbroek

ERKENNINGSNUMMER: SV 05584

DATUM KEURING 11 / 05 / 26

ATTEST GELDIG TOT OBP /

HANDTEKENING TECHNICUS

HANDTEKENING KLANT

i.o.