

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER**

VASTGOEDEXPERTS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: NV MediaNot
Adres: Kolonel Begaultlaan 1A/12, 3012 - Leuven (BE)
Tel: (+32)078150077
BTW BE: BE0468763089

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Hasseltsesteenweg 86, 3580 - Beringen (BE)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000 L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Niet uitgevoerd**
Opmerking: **Nvt**

Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **45 CM**
Onderdruk TESTO: **45 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

OPMERKINGEN

Bij het vullen moet de overvul beveiliging in de bij bouw er op gezet worden onder de tegel

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt verplicht voor: **12/09/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **12/09/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

HANDTEKENING KEURDER

Beckers

HANDTEKENING EIGENAAR

Goukens

TOEGEVOEGDE FOTO'S

