

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: BV Notaris Bart Laureys
Adres: Ezaart 138/3, 2400 - Mol (BE)
Tel: (+32)014/314401
BTW BE: BE0707874920

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Brandstraat 174 bus a, 2400 - Mol (BE)

RESERVOIR

Wand: Enkel | Plaats: Ondergronds | Vorm: Cilinder | Materiaal: Staal
Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: <1995

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Algemene staat put: OK | Dichtheid put: OK
Vervuiling in put: OK | Deksel put: OK

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: AANWEZIG | Filter: OK

TESTEN

Watermeting: 0 CM | Gemeten olie: 10 CM
Onderdruk TESTO: 30 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Sonde | Overvulbeveiliging controle: OK
Peilmeting: Niet aanwezig | Lekdetectie: Niet aanwezig

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **07/02/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 07/02/2024 | Keurder: Tom Beckers | Erkenningsnummer: ERK/TS/107252

Toegevoegde foto's

