

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: **BV Notaris Bart Laureys**
Adres: **Ezaart 138/3, 2400 - Mol (BE)**

Tel: **(+32)014/314401**
BTW BE: **BE0707874920**

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Schrieken 6, 2490 - Balen (BE)**

RESERVOIR

Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Andere** | Materiaal: **Polyethyleen**
Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **Andere**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Watermeting: **00 CM** | Gemeten olie: **0 CM**
Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **19/09/2028**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **19/09/2023** | Keurder: **Jo Bernaerts** | Erkenningsnummer: **SV05401**

Toegevoegde foto's

