

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

VASTGOEDEXPERS  
Langvoort 17  
2430 Laakdal  
+32 14 89 34 76  
info@vastgoedexperts.com  
BTW BE0667.567.856

### KLANT

Naam: BV Notaris Bart Laureys  
Adres: Ezaart 138/3, 2400 - Mol (BE)  
Tel: (+32)014/314401  
BTW BE: BE0707874920

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Violettenstraat 4, 2430 - Vorst (BE)

### RESERVOIR

Wand: Enkel | Plaats: Bovengronds | Vorm: Ovaal | Materiaal: Staal  
Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: <1995

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: OK |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK  
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: NIET AANWEZIG | Filter: Zie opmerking

### TESTEN

Watermeting: 0 CM | Gemeten olie: 0 CM  
Onderdruk TESTO: 0 mBAR | Behaalde druk: OK | Ultrasoon SDT: OK

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Sonde | Overvulbeveiliging controle: OK  
Peilmeting: Andere | Lekdetectie: Niet aanwezig

### BESLUIT

**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt aangeraden voor: **13/03/2029**

### INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 13/03/2024 | Keurder: | Erkenningsnummer: ERK/TS/107252

**Toegevoegde foto's**

---

