STRUXIS

CONFORMITEITSATTEST/ CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma
Struxis BV
Luikersteenweg 338
3920 Lommel
0468/19 37 84
info@struxis.be
BE 0746.368.676

technicus	
Beets Vasile	
erkenningsnr.:	ERK/TS/109041
datum controle:	19 / 09 / 2026

klant: ☒ eigenaar ☐ [illegible] ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming

naam:

straat en nummer: Ginderbuitenweg 60

postcode en gemeente: 2400 Mol

tel.: gsm:

adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.

naam contactpersoon:

straat en nummer:

postcode en gemeente:

tel.: gsm:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L
☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

onderneming
☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:.....	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: ...../ 7 / 1975

tanknummer.: .....

CONTROLE VAN DE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☒ aanwezig, datum: ...../ 04 / 2020 ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtsput	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren			
	dichtheid toezichtsput	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja	☐ nee	uitmonding leidingen		☒ ok	☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			

Opslagtank ☒ n.v.t.	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen: Retour leiding los gr Eggelet
	algemene staat tank	☐ ok	☐ niet ok	.....
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☐ nee	.....
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☐ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: .....

groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: .....

beproeving

		aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok	controle werking niet ok
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem *(bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlarem)*	fluit	☐	☐	☐	☐
	elektronische sonde	☒	☐	☒	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering *(bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlarem)*

☒ uitgevoerd — hoeveelheid water: ..... 0 ..... cm
pH: ..... *(<6, inwendige inspectie vereist)*
geleidbaarheid: ..... mS/cm *(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)*
bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja *(ja, inwendige inspectie vereist)*
☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: .....

				controle werking	
lekdetectiesysteem *(bijlage S.17.3, van titel II van het Vlarem)* ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		ok	niet ok
		☐	fluïdum	☐	☐
		☐	onderdruk	☐	☐
		☐	overdruk	☐	☐
		☐	peilbuis + sensor/detector	☐	☐
		☐	andere:	☐	☐
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☐	☐

dichtheidsbeproeving ☐ n.v.t.	☒ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: ..... dBµV onder het vloeistofniveau: ..... dBµV ☐ overdruk, drukverlies: ..... mbar/h ☒ onderdruk, drukverlies: ..... 0 ..... mbar/h ☐ andere methode: .... ☐ opmerkingen:	*Afdruk van de meting*

kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.
☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: .....

		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				ok	niet ok
peilmeting	peilstok	☒	☐	☒	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING

☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	

****Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.*

WAARSCHUWING

Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder gelediged. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 19 / 09 / 2031 ☐ n.v.t.

handtekening erkend technicus	voor kennisname handtekening klant

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/.