



**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon:

• Onze gegevens  
Verslag nr.: GEN/35/13613200/00/NL/000

Contractref.: 1058935/205000

• Uw gegevens  
Ref: Inkoopordernummer 602200001089/04.02.2020

• Interventiegegevens  
Plaats: BIBLIOTHEEK LODE ZIELENS  
Westmeers, 33  
8000 Brugge  
Datum: 05/05/2020  
Uitgevoerd door:

STAD BRUGGE  
FINANCIELE DIENSTEN / BOEKHOUDING  
Burg, 12  
8000 Brugge  
België

---

**VERSLAG VAN PERIODIEK ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE**

---

**KENMERKEN**

Soort gas: Aardgas  
Werkdruk: 21 mbar  
Teller: - Nr.: 5378010 - Stand: 69558,17 - Klasse: G16  
Installatie: bibliotheek  
Bestaand

**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

- Code van goede praktijk  
- K.B. van 28.03.2014, artikel 23 §2 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

**DETAIL VAN DE CONTROLE:** zie volgende pagina

**BESLUIT**

De dichtheidsproef van de ganse installatie gaf voldoening.

Datum van afdruk: 07/05/2020  
Aantal blz.: 2  
Bijlage(n):  
Distributie: or.  
cc.



### **DETAIL VAN DE CONTROLE**

Dichtheidsproef bij een druk van 50 mbar

- op de gehele installatie stroomafwaarts van de teller of 1<sup>e</sup> ontspanner (LPG, medische gassen)
- met manometer

Aansluiting voor een meettoestel voorzien.

Checklist: 3500016

### **BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE**

Aanwezige verbruikstoestellen:

Traphal: 1 luchtverhitter 93 kW.

Leidingen:

WC: 4C; 2 nippels: 1T; 1S; 3 reducties; 1 raccord.

Traphal: 2C; 1 reductie; 1R; 1 raccord; 1 filter; 1M.

Bovenzaal bevat een doorgaande gasleiding, doch bovenzaal is niet toegankelijk.

### **OPMERKINGEN**

Geen