



**BELOR**

[www.belor.be](http://www.belor.be) — [info@belor.be](mailto:info@belor.be)

**BELOR a.s.b.l.**

**Organisme de contrôle agréé et accrédité**

Siège social : Rue de Fonteny, 20 - 1370 Jodoigne

Tél. : 010/45.41.06 - Fax. : 010/45.41.16



**RAPPORT N° 1058358**

**RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE  
A BASSE ET A TRES BASSE TENSION**

Date du contrôle : 06/02/2025  
Heure d'arrivée : 10h15  
Heure de départ : 11 h00  
Rapportage bureau : 0h15

Rapport précédent :  
Absent  
Scellé Belor : non  
**placé**

Compteur GRD : 1SAG3105262251 1.8.1.: 7094 kWh  
Code EAN : **demandé mais non disponible** 1.8.2. : 10930 kWh

**Renseignements Belor**

Ordre de service : N°41702

Inspecteur :  
Appareil(s) de mesure(s) utilisé(s) : **GSM : N° MME 16**

Procédures utilisées : PTE\_300 / PGS\_200 / PGM\_200 / PGR 200  
Schéma des liaisons à la terre : TT (Sous-section 3.2.2.3 du Livre 1 )

**Renseignements d'identification**

Demandeur (gestionnaire), nom prénom et @ : **le propriétaire /**  
Propriétaire, nom prénom / adresse et @ :

Installateur, nom prénom : **le propriétaire I** TVA : Néant /  
GRD, nom de l'entreprise distributrice d'électricité : **ORES**

**Adresse de l'installation électrique faisant l'objet de la visite** : Rue Martin Frise 4, 7061 Casteau

Unité d'habitation : **maison** Type de locaux : cave / rez / étage(s) / grenier / annexe /  
ii Lieux et emplacements spéciaux (Chapitre 7 du Livre 1) : **salle de bain**

**Objet de la visite**

**Visite de contrôle d'une installation électrique domestique (Livre 1 de l'A.R. du 8/09/2019)**  
**A** Visite de contrôle d'une installation électrique domestique demandée dans le cadre d'une vente (Chapitre 6.5)

**Description générale**

Fondations du bâtiment **G** après le 1/10/1981 / Type de prise de terre : **piquets**  
Installation électrique réalisée : **après le 1/10/1981 ► Z4 avant le 1/06/2020**  
Tension de service : **rd 3 X 400V + N I** Protection du GRD : 30A  
Colonne d'alimentation du tableau principal : **4x10mm<sup>2</sup>** / Interrupteur différentiel général : **40A-300mA / type : A**  
Nombre de tableaux :3 / Nombre de différentiels en aval du différentiel général : **2** / Nombre de circuits terminaux : 13+6

**CONCLUSION : Le présent rapport de contrôle correspond à l'état de l'installation électrique au moment de sa vérification et seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.**

**Installation électrique en infraction lors de la visite de contrôle :**

L'installation électrique est non conforme aux prescriptions du Livre 1 (sous-section 9.1.3.2)  
Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates sont prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.  
La vérification de la disparition des infractions sera constatée par BELOR

Le SPF Economie est informé dans un délai d'un an par Belor de l'existence d'infractions et au cas où il n'a pas été donné suite à la remise en ordre de l'installation.

Ce rapport annule et remplace le rapport précédent N° /

**Ej** La prochaine visite de contrôle est à effectuer avant le : 06/02/2026 (section 6.5.2. du Livre 1)

**Merci de prendre rendez-vous au 010/45.41.06 ou via infoebelor.be pour une nouvelle visite de contrôle.**

Signature de l'inspecteur

Nom de la personne présente sur place

Visa du GRD



**BELOR**

[www.belor.be](http://www.belor.be) - [info@belor.be](mailto:info@belor.be)

**BELOR a.s.b.l.**  
*Organisme de contrôle agréé et accrédité*  
Siège social : Rue de Fonteny, 20 - 1370 Jodoigne  
Tél. : 010/45.41.06 - Fax. : 010/45.41.16



**RAPPORT N° 1058358**

**RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE  
A BASSE ET A TRES BASSE TENSION**

**CONTENU DE L'INSPECTION**

**Contrôles administratifs**

Contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas

**Contrôles visuels**

Contrôle de l'état (fixations, détérioration...) du matériel électrique fixe

Contrôle du repérage / identification des circuits / indication tension de service

Contrôle de l'adéquation entre les protections et les sections des circuits

Contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques

Contrôle des appareils électriques fixes ou à poste fixes

Contrôle des appareils mobiles :

**Contrôles par essais** : DNon contrôlé car installation hors tension

Contrôle du bouton test des différentiels

Contrôle des boucles de défauts et du raccordement correct des différentiels

**Contrôles par mesures** (hors tension)

Valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre : **21.40**

Valeur du niveau d'isolement général (appareils sensibles débranchés) : **0.709MO**

Contrôle de la continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs PE :

CONFORME  
CONFORME  
INFRACTION

**Batiment**



**Compteur**



**Tableau électrique principal**





**BELOR**

[www.belor.be](http://www.belor.be) - [info@belor.be](mailto:info@belor.be)

**BELOR a.s.b.l.**

*Organisme de contrôle agréé et accrédité*  
Siège social : Rue de Fonteny, 20 - 1370 Jodoigne  
Tél. : 010/45.41.06 - Fax. : 010/45.41.16

**Bie  
LAC**

N° 355-INSF

**RAPPORT N° 1058358**

**RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE  
A BASSE ET A TRES BASSE TENSION**

**OBSERVATIONS**

- Salle(s) de bain équipée(s)
- Cuisine(s) équipée(s)
- Electroménager installés
- Appliques lumineuses installés
- Propriétaires présents
- Locaux occupés et meublés
- Compteur gaz inaccessible

**LIMITES DU CONTRÔLE**

Les installations suivantes ne font pas partie du contrôle :

- Les installations de panneaux photovoltaïques
- Les installations de bornes de recharge pour les voitures électriques
- Les installations de central d'incendie
- Les installations des éclairages de sécurité (Blocs de secours)

**REMARQUES**

- Rapport de contrôle précédent absent : Toute demande doit être accompagnée du rapport de contrôle de l'installation électrique.
- Rapport de réception de l'installation Borne de recharge absent.
- La liste des infractions est non exhaustive car d'autres infractions risqueraient d'apparaître à l'examen des schémas électriques
- Cuisine : raccordements / branchements du four et des taques électriques non visibles.


**DEROGATIONS APPLIQUABLES**

**D** Néant

**D** Dispositions dérogatoires pour les parties existantes des installations électriques domestiques réalisées à partir du 1<sup>er</sup> juin 2020 (Sous-section 6.5.8.1 du Livre 1)

Dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes (Section 8.2.2. du Livre 1): Installations électriques domestiques ancien RGIE (après 1981 et avant le 1/06/2020)

**D** Dispositions dérogatoires pour les installations électriques domestiques existantes (Section 8.2.1. du Livre 1): Anciennes installations électriques domestiques (avant le 1/10/1981)

 <b>BELOR</b>	<a href="http://www.belor.be">www.belor.be</a> — <a href="mailto:info@belor.be">info@belor.be</a>	 <b>N° 355-INSP</b>
	<b>BELOR</b> <span style="float: right;"><b>a.s.b.l.</b></span>	
	<i>Organisme de contrôle agréé et accrédité</i> Siège social : Rue de Fonteny, 20 - 1370 Jodoigne Tél. : 010/45.41.06 - Fax. : 010/45.41.16	
	<b>RAPPORT N° 1058358</b>	

## RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE ET A TRES BASSE TENSION

### INFRACTIONS

Ej Voir ci-dessous **D** NEANT

### DOSSIER DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

**101** : Dossier électrique absent, il y a lieu d'établir les schémas unifilaires et de position conformément aux prescriptions du Livre 1 (sous-section 3.1.2.2 et 3.1.2.3)

### I PRISE DE TERRE, CONDUCTEURS DE PROTECTION ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

#### CONDUCTEUR DE PROTECTION

**1203** : Les conducteurs de protection (**PE**) doivent être repérés par la combinaison des couleurs vertes et jaunes et doit être présente sur toute la longueur du conducteur (section 5.4.3 - sous-section 5.1.6.2)

**1204** : Assurer la continuité de la mise à la terre du (des) conducteurs de protection (section 5.4.3)

#### LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

**1301** : Liaisons équipotentielles principales à réaliser (sous-section 5.4.4.1)

**1303** : Liaisons équipotentielles supplémentaires à réaliser (sous-section 5.4.4.2)

#### MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES

**1401** : Les machines et appareils électriques de la classe **I** doivent être branchés dans des prises de courant munis d'un contact de terre (sous-section 5.4.3.6).

### II TABLEAUX ELECTRIQUES

**2005** : La tension d'alimentation doit être indiquée clairement de manière apparente sur chaque tableau de répartition et de manoeuvre (sous-section 3.1.3.3).

**2006** : Pictogramme d'avertissement contre les dangers électriques à placer

**2014** : Risque de contacts directs avec des pièces nues sous tension : obturer les ouvertures non utilisées du tableau ou du coffret

**2015** : Il y a lieu de resserrer les connexions/raccordements dans le (s) tableau(x) électrique(s)

#### REPERAGE DES CIRCUITS

**2103** : Tous les appareils de coupure et les dispositifs de protection des circuits principaux doivent être repérés de manière claire et visible par un affichage individuel qui permet l'identification des circuits

### III MATERIEL D'INSTALLATION

**3006** : Les socles de prise de courant, à l'exception de ceux à très basse tension de sécurité, comportent tous un contact de terre relié au conducteur de protection de la canalisation électrique (sous-section 5.3.5.2)

### IV INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

**4001** : Les installations électriques doivent être exécutées conformément aux prescriptions réglementaires du Livre 1 et selon les règles de l'art (sous-section 1.4.1.2)

#### CIRCUITS

**4204** : Les conducteurs neutres (N) doivent être repérés par la couleur bleu clair

**4209** : La pose apparente est interdite pour les VOB et l'encastrement dans les murs sans tube est interdit pour les VOB et le VGVB

**4217** : La fixation des conduits doit être effectuée conformément aux règles de l'art en la matière et il doit y a une attache de fixation au-moins tous les 30 cm

**4218** : La pose des canalisations doit être faite de manière à leur maintenir une résistance mécanique suffisante, à placer sous gaine

### VII CHOIX ET MISE EN OEUVRE DU MATERIEL

**7010** : Fixer le matériel apparent (interrupteurs, prises, appareils d'éclairage...)

**7011** : Interrupteur(s) et/ou prise(s) de courant à refixer dans leur(s) blochet(s)

**7012** : Plaque de recouvrements manquantes à replacer sur Files interrupteur(s)/prise(s) de courant

**7015** : Il y a lieu d'améliorer l'introduction des câbles électriques dans le matériel en plaçant des presses étoupes

 <b>BELOR</b>	<a href="http://www.belor.be">www.belor.be</a> — <a href="mailto:info@belor.be">info@belor.be</a>	 N° 355-INSP
	<b>BELOR</b> a.s.b.l.	
	<b>Organisme de contrôle agréé et accrédité</b> Siège social : Rue de Fonteny, 20 - 1370 Jodoigne Tél. : 010/45.41.06 - Fax. : 010/45.41.16	
	<b>RAPPORT N° 1058358</b>	

## RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE A BASSE ET A TRES BASSE TENSION

### GENERALITES

Une copie électronique de ce rapport est conservée au moins pendant cinq ans par l'organisme agréé ayant effectué ledit contrôle de conformité. En outre cette copie est accompagnée des schémas unifilaires et des plans de position de l'installation électrique.

En signant l'ordre de service le propriétaire ou son mandataire certifie que tous les appareils informatiques et électroniques ont été déconnectés avant notre visite de contrôle. Belor ne peut pas être mise en cause en cas de défectuosité d'un appareil.

Le rapport de contrôle a pour but d'être également transféré à votre Notaire ou à votre nouvel acquéreur de l'immeuble

### OBLIGATIONS

Rappel des prescriptions réglementaires suivantes :

- a) l'obligation de conserver le procès-verbal de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- d) **l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.**

### CONSIGNES DE SECURITE

Les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel :

- a) Essai du dispositif de protection, lorsque de façon périodique, par exemple mensuellement, le dispositif de protection doit être essayé selon les instructions du constructeur, la vérification doit assurer que la coupure d'alimentation du courant est effectuée.
- b) Il est interdit de compromettre la sécurité qu'offre un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, notamment en pontant ce dispositif par une liaison entre ses bornes d'entrée et ses bornes de sorties.
- c) Veuillez toujours travailler hors tension en coupant l'interrupteur général / différentiel en tête de l'installation.

### INTERDICTIONS

Il est interdit :

- a) de supprimer, d'altérer ou de détruire la protection contre les chocs électriques par contacts directs ou par contacts indirects ;
- b) de toucher sans nécessité les parties actives sous tension du matériel électrique ;
- c) de supprimer, d'altérer ou de détruire tout système de protection de l'installation électrique.

est interdit de modifier le contenu de ce rapport et ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

### ASSURANCE QUALITE BELOR

- a) L'inspecteur qualifié Q300 est autorisé à signer ce rapport en l'absence de l'Expert Technique
- b) Réclamation : insatisfaction relative aux activités de Belor pour vos réclamations merci d'envoyer un mail à [info@belor.be](mailto:info@belor.be)
- c) Appel : demande de reconsidérer la décision du rapport pour vos appels merci d'envoyer un mail à [info@belor.be](mailto:info@belor.be)
- d) Impartialité (Doc\_QA111): En signant ce rapport l'inspecteur s'engage personnellement à être impartiale et à préserver la confidentialité de toutes les informations obtenues ou générées au cours de l'inspection.
- e) Le rapport officiel est archivé chez Belor en format pdf avec balises
- f) RGPD : L'usage des renseignements d'identification font partie des données à caractère personnel. Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, d'utiliser, de communiquer ou de transférer ses informations ainsi que le contenu de ce rapport à des tiers ou de le placer sur le WEB (RGPD : RÉGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

### REGLES CONCERNANT LES MODALITES DE REFERENCE A L'ACCREDITATION BELAC (BELAC 2-001. M.21

L'utilisation du symbole BELAC ainsi que la référence à notre accréditation n'est pas autorisée.





