

Deweer & Lammens  
Kerkstraat 30-32  
9870 Olsene

N°: 2026-0068

## KEURINGSVERSLAG VOOR MAZOUTRESERVOIRS

---

Adres reservoir: Vlasstraat 77, 9870 Zulte

Inhoud reservoir: 3000 L

Materiaal reservoir: metaal

Buitenwand: enkelwandig

Nummer/gegevens reservoir: /

Plaats reservoir: Ondergronds

---

Datum ingebruikstelling/vorige controle: -

Datum controle: 09.03.2026

Klasse waarin het reservoir valt: Particulier

---

### Uitgevoerde controles:

1. Visuele controle zichtbare delen en algemene staat opslagplaats: OK
2. Overvulbeveiliging: Fluit
3. Controle op slib/H<sub>2</sub>O: OK
4. Lekdetectiesysteem: OK
5. Certificaat vorige controle: /
6. Visuele controle buitenwand: /
7. Dichtheidsproef: OK
8. Verontreiniging buiten het reservoir: OK
9. Meting potentiaalverschil: OK
10. Corrosiviteitsonderzoek: /
11. Kathodische bescherming: /

Wij verklaren deze opslaginstallatie **CONFORM** en ze krijgt een **Groen label** met een geldigheidsduur van **5 jaar**.

Hoogachtend,  
Piet De Jans - SV 07505

