CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

ALV
Aanpassing & Uitrusting opslagtanks
Tankcontrole

ALV BVBA
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT ? KL 918316
Oude Staatsbaan 48A, Zoersel

BTW

TEL 0475/925 070

MAIL vicki@telenet.be

ADRES TANK

Tankinhoud 2000 liter ○ EW ☒ DW ○ OG ☒ BG Datum plaatsing 06 april 2020

☒ Particulier ○ Klasse 3 ○ Klasse 2 ☒ Metaal ○ Kunststof ○ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	○	○	☒	
Overvulbeveiliging ☒ Sonde ○ Fluit	☒	○	○	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	○	○	
Hoeveelheid / cm				
pH / (min 6) geleidbaarheid				(max 300mS/cm)
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging				
In mangat / inkuiping	○	○	☒	
Rond vulpunt	☒	○	○	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	○	○	
Vulling	☒	○	○	
Aanzuigleiding	☒	○	○	
Retourleiding	○	○	☒	
Overloop	☒	○	○	
Filter	☒	○	○	
Niveaumeting ☒ Vlottermeter ○ Hydraustatisch ○ Ultrasoon ○ Peillat ○ Andere				
Potentiaalmeting Mv	○	○	☒	
Kathodische bescherming	○	○	☒	
Lekdetectie-apparaat	☒	○	○	
○ Vloeistof ○ Onderdruk ○ Overdruk ○ Nano				
○ Peilputten ○ Andere: Hyten				
Dichtsheidtest: ○ SDT ○ Testo	○	○	☒	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	☒	○	○	
Tankwanden	☒	○	○	
Inkuiping	○	○	☒	
○ Waterdicht ○ Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

PLAATS TANK

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden.
De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fontyne

ERKENNINGSNUMMER SV 00808

HANDTEKENING TECHNICUS

HANDTEKENING KLANT

DATUM KEURING 06/04/2020

ATTEST GELDIG TOT onbepaald

ALV bvba.
Aanpassing & Uitrusting opslagtanks
Tankcontrole

Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
Tel.: 050 31 84 87
Fax: 050 34 67 43
E-mail: info@tc-alv.be
Website: www.tc-alv.be
RPR Brugge - BTW BE 0824.539.491
IBAN BE80 3631 5682 3677 - BIC: BBRUBEBB
Banknr.: 363-1568236-77

Datum:	19/05/2020
Factuur:	19001911
Klantnr:	918516
OVAM:	116955

BUITENGEBRUIKSTELLINGSATTEST

ALV BVBA verklaart hierbij conform de haar opgelegde vergunningsvoorwaarden en met in achtname van de wettelijke bepalingen terzake de volgende werken te hebben uitgevoerd:

Datum: 19/05/2020

Opdrachtgever:
Oude Staatsbaan 48 A
9930 Zomergem

Werfadres: Oude Staatsbaan 48 A
9930 Zomergem

Omschrijving: Ondergrondse mazouttank Ledigen, Reinigen en opvullen 5000L
Buitengebruikstellen doormiddel van Biofillschuim
Volgens Vlarem II Art. 6.5.5.5. – Art. 5.17.2.12§3

Afval: 650L

Opmerking: ALV BVBA verklaart conform de haar opgelegde vergunningsvoorwaarden en met inachtname van de wettelijke bepaling terzake, de partij afval verwijderd te hebben en als vergund verwerker afgevoerd te hebben in gezamenlijke ophaalronde naar een erkend verwerkingscentrum.

Verwerker: Marpos N.V.
Ovam: 10258/E/6611

Code 16.07.08: Afval van de reiniging - Mengsel: olie, water, slib, mazout, detergent (milieugevaarlijk)

Code 13.05.07: Met olie verontreinigd water uit olie / waterscheiders (milieugevaarlijk)

Verwerking: R12

Toelichting: Erkend technicus verklaart dat de tank niet kan verwijderd worden omwille van:
"tank ligt deels onder de woning"

Erkenningsnummer tanktechnicus:

Voor ALV BVBA
Dhr. Johnny Fonteyne
SV00802

Bewaar dit origineel attest bij de eigendomspapieren van uw woning. Er kan later naar gevraagd worden bij een eventuele verkoop