

Maatschappelijke zetel :  
 Rijnmenamseweg 109  
 Burelen :  
 Mechelsesteenweg 247-249  
**2820 BONHEIDEN**  
 Telefoon 015/55 51 51  
 B.T.W. BE 406.583.319

Bonheiden, 31.01.2001

VAN GUCHT ANNE  
 Kroonstraat 58  
 B-2800 MECHELEN

B.T.W. Klant : geen

**BIJDRAGE Nr 100482**  
 Contant betaalbaar te Bonheiden

FAKTUUR

OMSCHRIJVING	BEDRAG
BIJDRAGE VOOR DE CONTROLE VAN DE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE op 24.01.01, op adres :	79.90

Eventuele prijsverhogingen zijn in overeenstemming met de economische reglementering.  
 Betalingsvoorwaarden zie keerzijde.

TOTAAL EXCL. BTW	3223	79.90
BTW % 21.0	677	16.78
<b>TE BETALEN</b>	<b>3900</b>	<b>96.68 EUR</b>

**KOPIE CLIËNT**

bedrag in letters

memorandum bedrag **96.68EUR**

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde  
 230-0120400-43

naam begunstigde  
 A.T.K.

B-2820 BONHEIDEN

mededeling  
 Klantnr: 90490-099  
 (Doss: )  
 Factuur: 100482

datum afg/te

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

handtekening(en) en datum ondertekening

PCB 812

**OVERSCHRIJVING OF STORTING**

21413M.

**Bij manuele invulling, één karakter per vakje Niet ter betaling aanvaarden**

memorandum 96.68 XXX EUR

rekening opdrachtgever 230-0120400-43

naam en adres opdrachtgever VAN GUCHT ANNE

Kroonstraat 58

B-2800 MECHELEN

rekening begunstigde ATK vzw

naam en adres begunstigde Mechelsesteenweg 247-249

2820 BONHEIDEN

mededeling  
 K L A N T N R : 9 0 4 9 0  
 F A C T U U R : 1 0 0 4 8 2

# ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN  
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER: Elektrabel

Teller nr.:

Index:

DAG -  NACHT

VERSLAG NR. 80/01/20

ADRES INSTALLATIE: Kraant 58

EIGENAAR: Van Gucht Anne

Adres: Kraant Meeldel

OPDRACHTGEVER: Pelgams W

Adres: Meeldel 622

INSTALLATEUR: Pitte

BTW of IK:

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

### 1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 21/1/2005

Aanvulling van verslag nr.:

Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Voorlopig  Bestaande  Verzwaring; Type der lokalen: Woning

Begin werken:  Fundering voor na 1.10.81;  Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83-Met  Zonder BA4/BA5 - AREI art. 86, 87 - 88

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: 30 A Alg. schakelaar: type: ADT 1.1.300

Netaftakkabel: type: bestaande mm<sup>2</sup> Voedingskabel hoofdbord: type: KB 4.00 mm<sup>2</sup>

Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem:  TT -  TN -  IT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 30 Ohm; RI tot: Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 400 kVA 300A + algemeen

28 kVA 300A - B-C-D-E-F-G

### 2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek; Controlebezoek volgens:  AREI art. 270)  AREI art. 271)  AREI art. 276) (ARAB art. 262)

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR-E11, E12, E12P, E21, E21P, E32, E32P,

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja -  neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja -  neen

NOTA'S

### 3. INBREUKEN:

geen

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS. zie keerzijde

4. **BESLUIT** De installatie is -  niet - conform. De algemene ADS - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema(s) en het (de) opstellingsschema(s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/1/2005 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag -  niet - in dienst - gesteld worden -  blijven - indien zonder verfraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

De installatie - voldoet -  niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER  
naam + handtekening

ATK  
1820 BONHEIDEN  
Agent Onderzoeker  
Daniel RUSCHOTS