

Putsesteenweg 379
Tel 015/550771
BE 0403.634.519

Verworst

 nv

2820 Bonheiden
Fax 015/554283
info@verworst.be

CONFORMITEITSATTEST

definitief buiten gebruik stellen van een mazouttank

O/ref : Reiniging 21-11-21V

Datum : 6/1/2022

Erkenningsnummer : Erkend tanktechnicus : SV 01106
Ovamnummer : 22209

VERWORST nv verklaart hierbij conform de haar opgelegde vergunningsvoorwaarden en met in acht name van de wettelijke bepalingen ter zake, de volgende werken te hebben uitgevoerd :

Datum uitvoering : 24/12/2021

Opdrachtgever : Amaru Percy
Mechelbaan 564
2580 Putte


Werfadres : Mechelbaan 562
2580 Putte

Omschrijving : Openen, reinigen en definitief buiten gebruik stellen van 1 bovengrondse opslagtank metaal ±4.700L voor gevaarlijke vloeistoffen van groep 2 (P3-product) voor verwarming van gebouwen conform Vlarem II (Art.6.5.5.5) ter plaatse.

Afval : 80L

Opmerking : Afval (afvalrestant & spoelwater) wordt door een erkend overbrenger te Bonheiden opgehaald om naar een erkend verwerker af te voeren.

Hoogachtend,



bvba HAVECO, gedelegeerd bestuurder Verworst nv, vertegenwoordigd door haar wettelijke vertegenwoordiger Hans Verworst.