

THAANN Engineering

Heyerstraat 11 9160 Lokeren tel : 0475/46.13.98 fax : 0475/46.01.52
KB 443-3796671-03 HR St.Niklaas 63.062 BTW 476-345-818/06.28.0.0

Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)

Datum/date : 16/01/2006

Adres/Adresse : St Niklaas / Bellestraat 17-19 (Hoornaert)


Inhoud/contenance : 20m³

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtanks buiten dienst zijn gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlare II art 6.5.5.5 voor particuliere tanks- Vlare II art.5.17.2.12§3 voor professionele installaties

Par la présente nous, sousignons, que la (les) citerne(s) susmentionné (es) est (sont) mise hors d'usage par le lias d'un produit mousseux a 2 composants inert, selon la loi actuellement.(REGION WALLONNE/IBGE BRUXELLES/OVAM VLAREMII)

Lokeren 17/01/2006

Ing.Nathan Verstraete



THAANN Engineering

Heyerstraat 11 9160 Lokeren tel : 0475/46.13.98 fax : 0475/46.01.52
KB 443-3796671-03 HR St.Niklaas 63.062 BTW 476-345-818/06.28.0.0

Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)

Datum/date : 16/01/2006

Adres/Adresse : St Niklaas / Bellestraat 17-19 (Hoornaert)


Inhoud/contenance : 45m³

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voornoemde opslagtanks buiten dienst zijn gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlarem II art 6.5.5.5 voor particuliere tanks- Vlarem II art.5.17.2.12§3 voor professionele installaties

Par la présente nous, sousignons, que la (les) citerne(s) susmentionné (es) est (sont) mise hors d'usage par le liais d'un produit moussieux a 2 composants inert, selon la loi actuellement. (REGION WALLONNE/IBGE BRUXELLES/OVAM VLAREMII)

Lokeren 17/01/2006

Ing. Nathan Verstraete



THAANN Engineering

Heyerstraat 11 9160 Lokeren tel : 0475/46.13.98 fax : 0475/46.01.52
KB 443-3796671-03 HR St.Niklaas 63.062 BTW 476-345-818/06.28.0.0

Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)

Datum/date : 16/01/2006

Adres/Adresse : St Niklaas / Bellestraat 17-19 (Hoornaert)

Inhoud/contenance : 5m³

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtanks buiten dienst zijn gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlarem II art 6.5.5.5 voor particuliere tanks- Vlarem II art.5.17.2.12§3 voor professionele installaties

Par la présente nous, sousignons, que la (les) citerne(s) susmentionné (es) est (sont) mise hors d'usage par le biais d'un produit moussieux à 2 composants inert, selon la loi actuellement. (REGION WALLONNE/IBGE BRUXELLES/OVAM VLAREMII)

Lokeren 17/01/2006

Ing.Nathan Verstraete

