

RAPPORT DE CONTRÔLE

| | |
|-------------------------|--|
| Rapport de contrôle n°: | 55/0634/06 |
| Date du contrôle | 24/11/2008 |
| Genre de contrôle | Contrôle de conformité d'une installation électrique |
| Local type | <input type="checkbox"/> maison <input checked="" type="checkbox"/> appartement A1.2 |
| Lieu du contrôle | Rue de l'Olive 7100 La Louvière |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------|-------------|
| Propriétaire | ABBAS | | |
| Installateur: | ALDELEC | TVA (ou CI): | 459 227 692 |
| Inspecteur: | Gino LESCRAUWAET | | |
| Gestionnaire du réseau de distribution | Nr Compteur: 34281012 | | |

| | | | |
|--|---|---------------------------|-------------|
| Contrôle | L'installation a été contrôlée suivant les prescriptions du R.G.I.E., art. 86 & 270 | | |
| <u>Tension de service :</u> | 230 V | | |
| <u>Conduite d'arrivée :</u> | 10 mm ² | | |
| <u>Protection maximale :</u> | 40 A | | |
| <u>Isolement :</u> | 21,10 MΩ | | |
| <u>Résistance de terre :</u> | 2 Ω | <u>Electrode de terre</u> | Boucle |
| <u>Dispositif de protection à courant différentiel résiduel :</u> | IΔn :300 mA | In : 40 A | 2 p Type: A |
| <u>Nombre de circuits :</u> | 14 | | |
| <u>Dispositif de protection à courant différentiel résiduel secondaire :</u> | IΔn :30 mA | In : 40 A | 2 p Type: A |
| <u>Nombre de circuits :</u> | 14 | | |

| | |
|--------------------|--|
| Infractions | Néant |
| Note | Contrôle effectuer sans vérification des appareilles et de l'éclairage. |
| CONCLUSION | L'installation est conforme au R.G.I.E. et peut être mise en service. |

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard :24/11/2033

L'inspecteur, Pour le Directeur Technique,
L'Administrateur Délégué, Le Directeur Technique,



ELECTRO-TEST
Gino LESCRAUWAET
GSM: 04777770135

Henri Vandervorst

ir. Leo Vanderstraeten

RAPP.ELST3.F.V.01

1/1

le 10 octobre 2011 079-

10/10/2011
079-