

# Conformiteitsattest periodieke controle mazouttan.

Firma De Kessel bvba	Handtekening technicus + datum controle	Handtekening klant
Oude Tiensebaan 31	<input checked="" type="checkbox"/> Scherens Mark: SV07761	
3460 Bekkevoort	<input type="checkbox"/> Van Marleen: SV07803	
Tel 0495.222.954 016.41.41.16	<input type="checkbox"/> Scherens Branko: SV07861	
E-mail <a href="mailto:info@dekessel.be">info@dekessel.be</a>	Datum controle 13/9/2024	
Ondernemingsnummer		Datum
BE 0403.571.963		

## Gegevens van de klant

Werkadres:	Facturatieadres indien niet het zelfde als werkadres
Naam	Naam
Straat + nummer	Straat + nummer
Postcode + gemeente	Postcode + gemeente
Tel	Tel
Ligging van de tank	Rechts naast woning

## Kenmerken van de opslagtank

Particulier	Onderneming			
<input checked="" type="checkbox"/> Niet ingedeelde tank (- 6.000liter)	<input type="checkbox"/> Ingedeelde tank			
Inhoud 5000	Inhoud			
<input type="checkbox"/> Ingedeelde tank (+ 6.000liter)				
Inhoud				
<input checked="" type="checkbox"/> Ondergronds (OG)	<input type="checkbox"/> In groeve	<input checked="" type="checkbox"/> Cilindrisch	<input checked="" type="checkbox"/> Enkelwandig metaal	<input type="checkbox"/> Dubbelwandig metaal
<input type="checkbox"/> Bovengronds (BG)	<input checked="" type="checkbox"/> Niet toegankelijk	<input type="checkbox"/> Rechthoekig	<input type="checkbox"/> Enkelwandig kunststof	<input type="checkbox"/> Dubbelwandig kunststof
<input type="checkbox"/> Bovengronds voor kachel	<input type="checkbox"/> Toegankelijk	<input type="checkbox"/> Ovaal	<input type="checkbox"/> Thermoharde Kunststof	
<input type="checkbox"/> Batterijtanks Aantal:	<input type="checkbox"/> In inkuiping	<input type="checkbox"/> Andere	<input type="checkbox"/> Andere	
Gebruik van de tank	<input checked="" type="checkbox"/> Verwarming van de woning	<input type="checkbox"/> Verwarming van gebouw, loods of andere		

## Administratieve controle

Identificatieplaatje	<input type="checkbox"/> Aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/> Niet aanwezig	Dat. plaatsing
Nummer	Prototypenummer	Andere	Dat. ingebruikname
Vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	Vorige controle geldig tot
			SV nummer <i>ontbrekend</i>

## Visuele controle

Mangat / Toezichtput ( indien OG tank)	<input checked="" type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	Opmerkingen
Staat van de toezichtput / mangat	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Diepte mangat / Water in mangat	<i>60</i> cm	<i>0</i> cm	
Deksel mangat	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Zichtbare vervuiling in of rond het mangat	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Inkuiping (indien BG tank)	<input type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	O niet van toepassing
Waterdichtheid	<input type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Koolwaterstofdichtheid	<input type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Algemene staat / vervuiling in de inkuiping	<input type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Opslagtank (indien BG tank)			
Staat van de wanden	<input type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Algemene staat van de tank	<input type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Leidingen en toebehoren			
Staat vullleiding en ontluichting	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Staat van de aanzuig- en retourleidingen	<input checked="" type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Leidingsysteem	<input type="checkbox"/> 1 leiding	<input checked="" type="checkbox"/> 2 leidingen	<input type="checkbox"/> Onderaftap met kraan <input type="checkbox"/> Onderaftap zonder kraan
Overvulbeveiliging			<i>Signaal te zwak</i>
Type fluit	<input type="checkbox"/> Oké	<input checked="" type="checkbox"/> Niet oké	<i>Te vervangen</i>
Type elektrische sonde	<input type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Spillstop / andere	<input type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Inhoudsmeter	<input type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	
<input checked="" type="checkbox"/> Stok <input type="checkbox"/> Mechanisch <input type="checkbox"/> Pneumatisch <input type="checkbox"/> Andere	<input type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
(Permanente) lekdetectie	<input type="checkbox"/> Aanwezig	<input type="checkbox"/> Niet aanwezig	
<input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Droog <input type="checkbox"/> Elektrisch <input type="checkbox"/> Alarm <input type="checkbox"/> Kijkglas	<input type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	
Constructie			
Fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	<input type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	O niet van toepassing
Groeve, prefabconstructie, andere	<input type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	O niet van toepassing

## Tank test

Atmosferisch drukverschil	<input type="checkbox"/> Oké	<input type="checkbox"/> Niet oké	verschil na 10 min <i>0</i> mbar/h	verschil na 30 min <i>0</i> mbar/h	verschil na 60 min <i>0</i> mbar/h
Potenciaalmeting	<input type="checkbox"/> Uitgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/> Niet uitgevoerd	reden: <i>onder beton</i>		

## Water / slib

Controle op water	<input checked="" type="checkbox"/> Uitgevoerd	<input type="checkbox"/> Niet uitgevoerd	<i>0</i> cm	Advies: <input type="checkbox"/> te verwijderen voor volgende vulling
-------------------	--	--	-------------	---

## Eindconclusie

<input type="checkbox"/> Groen label	Geldig tot	Tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gebruikt en gevuld worden
<input checked="" type="checkbox"/> Oranje label	Geldig tot <i>13/3/2024</i>	Tank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, maar mag gedurende 6 maand verder gebruikt en gevuld worden. Zie opmerkingen
<input type="checkbox"/> Rood label		Tank voldoet niet aan de wettelijke Bepalingen, het is verboden de tank nog verder te gebruiken, te laten vullen of zelf te vullen

## Opmerkingen

*fluit vervangen - onder beton*  
*voor 03/2025*