



CONFORMITEITSATTEST

voor
Mazoutreservoirs

KLANT: *Enfgenamen Van de Loock*
Straat: *Vennestraat* nr. *39*
Postnummer *3801* Gemeente: *Zemmeloo*
Tel:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: *SV 02896*
Adres reservoir: *Mennens Roewe 7 Holsbeek*
Nominale inhoud reservoir: *5000* Materiaal: *'Staalplaat* Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk
Nummer van het reservoir: *Niet gekend*

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 kg - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ___/___/___ Datum uitvoering controle: *8/10/2024*

Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

Drukproef Positief
8 cm water aanwezig
72 cm stookolie
Keuring 5 jaar geldig
 Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)
 Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: ___/___/___ Datum uitvoering controle: ___/___/___

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel: _____

Naam & handtekening klant: _____

Van de Loock Greta