

Conformiteitsattest van opvulling

Factuur adres

Naam

Straat

Postcode+ Gemeente

[REDACTED]
Oude Bergstraat 6

3271 Zichem

Werfadres

Straat

Postcode + gemeente

Ligging van de tank

Inhoud van de tank

Oude Bergstraat 6

3271 Zichem

Rechts naast de woning, te dicht bij de woning

< 5.500 liter

Conform de wettelijke bepalingen voor de het definitief buiten werking stellen van een ondergrondse tank, heeft de bvba De Kessel de tank gelegen op het bovenvermelde adres opgevuld met een inert harsschuim zoals de vlarem wetgeving voorschrijft in art. 6.5.5.5 en 5.17.12§3 na het reinigen door een erkende instelling onder de ovamcode


Indien er een verschil is tussen de opgegeven en de werkelijke inhoud van de tank of wanneer de tank niet voldoende toegankelijk is, kan de bv De Kessel niet aansprakelijk gesteld worden indien de vulling niet 100% is.

Alle nodige maatregelen werden genomen om milieuverontreiniging te voorkomen.

Datum uitvoering 30/ 01/ 2025

Handtekening techniekier:

SV 07761 *io*



BENEFIL

MILIEUVRIENDELIJK HARDSCHUIM