



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11 Wallonie : Tél.: 081 432 611

Rési. Code: **RL**

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Rapport n°: **1019332284** Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux:	Données:	Installation:	Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: K. J. K. & B. W.	Nom, Prénom:	Adresse: 58 rue CHARLETAENE
N° carte d'identité:	CP + Commune: 5530 Gedinne
N° TVA: BE	Tél:

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) RGPT

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input checked="" type="checkbox"/> mise en usage <input type="checkbox"/> modification <input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> ① Unité d'habitation
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobile <input type="checkbox"/> temporaire	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> ② Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> périodique <input type="checkbox"/> contrôle	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ③ Parties communes
	<input type="checkbox"/> renforcement <input type="checkbox"/> transfert de propriété	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> ④ Autre

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN non communiqué	<input type="checkbox"/> Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°:	Index jour:
Données installation	Tension nominale: <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input checked="" type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 400V	Type de prise de terre: <input checked="" type="checkbox"/> boucle de terre <input type="checkbox"/> barres / piquets		
	Courant nominal maximum (A): <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	Câble d'alimentation tableau principal: 4 X 16 mm ² - Type: XVVS		
	Dispositif diff. gén.: 40 A / 300 mA	Nombre de tableaux: 2	Nombre de circuits terminaux: 12	
Description installation	<input checked="" type="checkbox"/> Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellé:

Contacts Dir. Contacts Indir. Montage Appareils Matériel I>/section Schémas Contrôle bcl de défaut
 Résistance de dispersion de la prise de terre: **4,1** Ω Isolement général: **10** MΩ Continuité de terre Test dispositif diff.
 Le dispositif différentiel général: était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	Visa GRD:
<input checked="" type="checkbox"/> Néant	
Infractions Installation existante	Mandataire GRD: Nom:
<input type="checkbox"/> Néant	
Remarques	Visa:
<input type="checkbox"/> Néant

Conclusion(s):

La nouvelle installation est conforme ~~est pas conforme~~ au RGIE.
 L'installation existante est conforme ~~est pas conforme~~ au RGIE.

L'installation électrique doit être contrôlée avant le **10/04/2007** par le même organisme de contrôle (**)
 (*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: **PAWLIK** Agent n°: **1733** Date: **10/04/2007**

Annexe(s): Schéma(s) de position: **2** Schéma(s) unifilaire(s): **0**

Pour le Directeur Général Signature

PAWLIK
Agent 1733

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
 Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.