



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
 Head office : Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office : Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Ondernemingsnummer : BE 0402.726.875
 Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi.

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTAL

Verslag nr.: P023193796 / GEN Lid nr.: _____ Aanvrager: Geddeke

Verantwoordelijke voor de werken: Geddeke Gegevens: Geddeke Installatie: Muse Eigenaar of beheerder: idem
 Naam, Voornaam: Geddeke Naam, Voornaam: Geddeke Adres: Diamantlaan 23
 Ident. Kaart nr.: _____ Post nr. + stad: 9610 Koksijde
 BTW nr.: BE 674320343 Tel: _____

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ARAB _____
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271 bis Woonenheid
 Art 271 mobiel tijdelijk Art 87 Art 278 Huishoudelijke werken
 Art 276 periodiek controle _____ Art 88 Art _____ Gemeenschappelijke werken
 Art 276 verzwaring overdracht _____ Art _____ Art _____ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN 547448860003809208 EAN niet meegedeeld kWh meter niet ge
 kWh meter nr.: 33801608 Meterstand dag: 5021 nacht: 3662 kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 nr.: _____ Meterstand: _____
 Gegevens installatie: Nominale spanning: 230V 3x230V 3N400V Type aardelektrode:
 Maximale nominale stroom (A): 20 25 32 40 50 63 80 100 aardingslus pen / baar
 Voedingsleiding hoofdbord: 2 X 1 mm² - Type: V208 _____
 Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 63 A / 300 mA Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 2
 Zie bijlage

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel I-/doorsnede Schema:
 Aardingsweerstand: 14,4 Ω Algemeen isolatieniveau: 1 MΩ Controle foutlus Aardingscontinuïteit Test DSI
 Differentieelstroominrichting: werd verzegeld was verzegeld was niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken	<u>Geen inbreuken vastgesteld</u>	Visum DNB:
Nieuwe installatie		
<input type="radio"/> Nihil		
Inbreuken		Aangestelde DNE
Bestaande installatie		Naam:
<input type="radio"/> Nihil		
Opmerkingen		Visum:
<input type="radio"/> Nihil		

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldeet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 17/08/2007
 door hetzelfde erkend organisme (**)
 (*) tenzij onder voorbehoud van wijziging van de reglementen

Agentbezoeker:

Naam: Deberghe R.H. Agent nr.: 2375 Datum: 17/08/2007
 Aantal bijlagen: Situatieschema('s): 4 Eéndraadschema('s): 1 _____

Voor de directeur generaal: Handtekening

[Handwritten signature]

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreiding zijnde installatie, indien ze blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtreidingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.