

Rapport concernant l'installation domestique en basse et très basse tension (livre 1 KB 08/09/2019)

✓ L'installation est conforme au Livre 1 / Livre 3 de l'Arrêté Royal du 08/09/2019.

Informations

Nom et prénom propriétaire	:	Adresse propriétaire	:	De Grunnelaan 82, 1970 Wezembeek-Oppem
Client	:	Date d'inspection	:	24-03-2026
Installateur	:	BTW installateur	:	/
Gestionnaire de réseau de distribution	:	Agent visiteur	:	CN
Lieu d'inspection	:			De Grunnelaan 82 1970 Wezembeek-Oppem

Identification de l'installation

Type de local	:	Wooneenheid - Huis
EAN	:	541448820073757915
Courant max (A)	:	32 A/kVA
Type interrupteur général	:	Vermogenschakelaar
Type de système de mise à la terre	:	TT
Câble d'alimentation (tableau) principal	:	Type: XVB - Section L: 10 mm ² - N: 10 mm ² - PE: / mm ²
Source d'alimentation	:	Openbare distributienet
Unité de production LS décentralisée	:	Aanwezig - Type: Bi-directionele laadinrichting

Données du contrôle effectué

Rapport existant présent	Non	
Type de visite	Gelijkvormigheidscontrole (Hfst 6.4), Wijziging of Uitbreiding (6.4.7.3.)	
Date d'exécution* *selon les informations obtenues	Après le 01.03.2025	
Dispositions dérogatoires	Non appliqué	
Installations et/ou locaux spéciaux	Laadinrichting (7.22.)	Après le 01/11/2022

Schémas, plans et documents

Schémas unifilaires N°: Ok Date: 2026-03-25	: Présent - Conformité: Conforme
Plan de situation N°: Ok Date: 2026-03-25	: Présent - Conformité: Conforme
Objet du contrôle effectué	: voir schémas et/ou plans reçus
Nombre de tableaux de distribution	: 1
Nombre de circuits (finaux)	: 1
N° circuits de réserve	: /
Liste des voies d'évacuation et des locaux difficiles à évacuer	: Non applicable
Plan des installations de sécurité et/ou installations critiques	: Non applicable
Liste de installations de sécurité et/ou installations critiques	: Non applicable

Contrôles, essais et mesures

Dispositifs à courant différentiel (DSI)	: Présent
Continuité des conducteurs de protection	: Conforme
Continuité des liaisons équipotentielle	: Équipotentielle principale: Conforme - Liaison équipotentielle supplémentaire: Conforme
Protection contact indirect	: Suffisant
Matériel fixe (installé)	: Conforme
Contrôle visuel du matériel fixe ou fixé	: Conforme
Contrôle visuel du matériel mobile	: Conforme
Matériel électrique pour influences externes	: Conforme
Protection contre le contact direct	: Voldoende
Protections en conformité avec la section des conducteurs, appareils et matériel	: Conforme
Protections contre les surintensités	: Conforme
Protection contre les effets thermiques	: Conforme
Type d'électrode de terre	: Aardingsstaven

Mesures

Appareil de mesure dont l'agent-visiteur est titulaire

Résistance de dispersion i.o.m. DSI	: Conforme - 18.7 Ohm
Niveau d'isolation général	: Conforme - 518 MOhm

La mesure d'isolement n'a pas été effectuée sur les installations de mesure et de régulation, les installations ZLS et les circuits DC des installations photovoltaïques.

Conclusion

L'installation électrique (qui faisait partie de notre contrôle) est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations à basse tension et à très basse tension, à l'exception des remarques et/ou notes mentionnées ci-dessus. Le(s) schéma(s) unifilaire(s) et le(s) plan(s) de situation ont été signés pour approbation. Le(s) dispositif(s) différentiel(s) général(aux) est (sont) scellé(s).

L'installation doit être inspectée au plus tard 24-03-2051 ainsi qu'avant la mise en service après modification ou extension importante, effectuée avant cette date.

Conseils pour les installations domestiques

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu de

- a) conserver le rapport de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) mentionner dans le dossier toute modification apportée à l'installation électrique ;
- c) informer immédiatement l'agent du Service Public Fédéral chargé de la surveillance qui a l'Énergie dans ses compétences de tout accident survenu à des personnes et directement ou indirectement dû à la présence d'électricité ;
- d) l'obligation, lorsqu'il y a des infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme reconnu pour vérifier si, après l'expiration d'un délai d'un an, les infractions ont disparu. Si, lors de cette deuxième visite, il est constaté qu'il reste encore des infractions, l'organisme reconnu doit envoyer une copie du rapport de la visite de contrôle à la Direction Générale de l'Énergie qui est chargée de la supervision de haut niveau des installations électriques domestiques.



L'agent-visiteur

Infractions et/ou observations et/ou notes

Infractions

Aucun

Observations

- L'objet de notre contrôle se limite à l'extension/modification de l'infrastructure de recharge.

Notes

- Ce rapport peut également être utilisé pour la vente de l'unité (d'habitation).

Installation de recharge

Marque/Modèle: SMAPPEE

N° de série SIN:6230004749

Documentation technique

Protection interne contre les surintensités	JA
Protection interne 6mA DC	JA
Différentiel interne ? 30mA	JA
Prescriptions supplémentaires du fabricant	OK

Bidirectionnel

NEE

Fonctionnement ADS garanti en cas de Type A

JA

Liste DSI

Ith (A)	40
IΔn (mA)	300
Général ou Complémentaire	Général <=300mA
Bouton test	OK

I²t	22,5kA²s -3000A
Type	A
Scellé ?	NEE
Contrôle boucle de défaut et connexion	OK

Foto's-1

RI



RA



Foto's-2



Foto's-3



FavorCool
AIR CONDITIONNERS

Schema Laadpaal

INSTALLATIE-ADRES:
JACQUA...SOMMA...
ROSSUITSTRAAT 77
1750 LENVIK
EAN: 541 44...

HANDTEKENING EIGENAAR:

STEMPEL CONTROLE-ORGANISME:
BTQ
BTQ vzw - Erkend keuringsorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel 02 230 30 23 / BTQ 850844752016
Info: www.btq.be
24/03/26

Laadpaal:
Aantal: 1
Merk: SHAPPE
Type: EVWC 332 SPRFB
SN: 6230004743
Interne beveiliging: 2A...

Voedingskabel (AC):
Type: ☐ XVB / ☐ VOB / ☒ XGB
Sectie: 5. G. 6... mm²
Lengte: 8... m
Plaatsingswijze:
☒ E ☐ D ☐ O ☐ I ☐ II ☐ III

Energymeter:
Geplaatst: ☐ ja ☒ neen
Merk: ...
S/N: ...

Automaat laadpaal:
Type: 4P 32A

Bijkomende differentieel: ☐ ja ☐ neen
I_n = ... A / ΔI = ... mA
☐ 2P / ☐ 4P

Algemene differentieel:
I_n = 40A / ΔI = 300mA
☐ 2P / ☐ 4P / Type: ☐ A ☐ B ☐ ...

INSTALLATEUR:
F. SEC

HANDTEKENING INSTALLATEUR:

Referentie / versie: ...
Datum: 5.../...3/2026

Bestaande elektrische installatie

Weerstand R_e = ... Ω

Te teller = 32A
Spanning = 3x230V

