

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

019158



ALV BV
 Gotevlietstraat 42
 8000 Brugge
 050 31 84 87
 info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
 RPR Brugge
 BTW BE0824 539 491

KLANT _____

BTW _____

TEL _____

MAIL _____

ADRES TANK _____

Tankinhoud 1/3000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing < 1995
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>6</u> cm				
pH <u>/</u> (min 6) geleidbaarheid <u>/</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:
 In mangat / inkuipung
 Rond vulpunt

UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Niveaumeting
 Vlottermeter Hydraustatisch Ultrasoon Peillat Andere: _____

Potentiaalmeting -684 Mv

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat
 Vloeistof Onderdruk Overdruk Nano

Peilputten Andere: _____

Dichtheidstest: SDT Testo

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buitenwand	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inkuipung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Waterdicht Koolstofwaterdicht

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fontryne

ERKENNINGNUMMER: SV 00802

HANDTEKENING
 TECHNICUS [Handwritten Signature]

HANDTEKENING
 KLANT _____

OPMERKINGEN

Tank ph!

PLAATS TANK achtertuin

BESLUIT

- GROEN**
De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ORANJE**
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.
- ROOD**
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 16 10 2024

ATTEST GELDIG TOT 16 10 2029