


CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

026245



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Frederik Snoeck
Kluisstraat 9, 9160 Daknam (Lokeren)

BTW Particulier

TEL 0475/36 39 03

MAIL frederik.snoeck@lyreco.com

ADRES TANK Durmelaan 62A, 9160 Lokeren

Tankinhoud 3000 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 1991
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☒ Sonde ☐ Fluit				
Aanwezigheid water en/of slib	☒	☐	☐	
Hoeveelheid <u>0,5</u> cm				
pH (min 6) geleidbaarheid (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	☒	☐	☐	
Rond vulpunt	☒	☐	☐	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	☐	☐	
Vulling	☒	☐	☐	
Aanzuigleiding	☒	☐	☐	
Retourleiding	☒	☐	☐	
Tigerloop	☐	☐	☒	
Filter	☒	☐	☐	

Niveaurneting
☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peillat ☐ Andere:
Potentiaalmeting Mv ☐ ☐ ☒ Stegels
Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒
Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒
☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano
☐ Peilputten ☐ Andere:
Dichtheidstest: ☒ SDT ☐ Testo ☒ ☐

BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat ☐ ☐ ☐
Buitenwand ☐ ☐ ☐
Inkuiping ☐ ☐ ☐
☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht

ERKEND TECHNICUS (NAAM)

ERKENNINGNUMMER: SV

HANDTEKENING

OPMERKINGEN

Tank dlv 164 €
67 cm mazout
- Sonde geplaatst 116,16 €

Bc Bekandl 280,16 €

PLAATS TANK

oprit

BESLUIT

☒ **GROEN**
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ **ORANJE**
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ **ROOD**
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

DATUM KEURING 12 11 01 26

ATTEST GELDIG TOT 12 11 01 31

HANDTEKENING