

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL



Organisme de contrôle agréé

BTV BRUXELLES
Chaussée de Ruisbroek 75
1190 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :
DE 1.766
04/03.1972

V. ref.: _____
N. ref.: _____

RAPPORT N° **15/12/12 / 103**

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION : **Me des champs 17A**
41624 Borsée

PROPRIETAIRE : **[REDACTED]**

Adresse : _____

DEMANDEUR : **idem**

Adresse : _____

INSTALLATEUR : **SPRUE KE KE CEC**

Adresse : **Me des Heids 107, 4620 Greve-les-Bains**

TVA ou CI : _____

EAN : _____
Ref.: _____ Compteur n° **3051558**
Index : **0.01043515** N: **00124,0**

Date du contrôle : **21/11/12** Type de contrôle : **examen de conformité - visite de contrôle suivant**
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 2.0.2006) (HOPT art. 202) (R.T. art. 221) (Prescriptions distributeur)
Type d'installation : **Nouvelle** - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : **domestique**
Début travaux : Fondations avant - après **1.10.81** - Installation électrique avant - après **1.10.81** - **1-1-88** RGIE art. **88**
Raccordement : Tension **2x230 V** Protection raccordement _____
Câble aliment. tableau. princ. : **4** x **10** mm² Inter.gén. : type **50 A**
Type électrode de terre : **boucle dans - piquets - conducteur horizontal** Schéma **(T)**
Nombre de tableaux : **1** ; Nombre de circuits term. : **9** ; RA : **12** Ohm; RI tot **20** MOhm
Facteurs d'influences externes : _____
DESCRIPTION : _____

Voir annexes en annexe



RH0032144

CONTROLES effectués : voir verso 1 - Contrôle Electrique

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Départ

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE
Vu le : _____
le responsable du distributeur
nom : _____
signature : _____

NOTES: - Le contrôle ne porte que sur les parties
visibles et accessibles.

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION ① L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés.
L'installation doit être vérifiée avant le **21/11/2013** (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.
L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : _____

L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

135/Reusselle

Le directeur,



