

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma: _____ naam: _____ straat en nummer: _____ postcode en gemeente: _____ tel.: _____ fax.: _____ email: _____ ondernemingsnummer: _____		volgnummer attest: STK240360 technicus: _____ voornaam en naam: _____ erkenningsnr.: _____ datum controle: 08/02/2018 arbeidsduur: van u tot u adres opslagtank indien verschillend van klant: _____ ☐ N.v.t.			
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming					
MERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1			
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: 08/02/2018		tanknummer:			
Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:					
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)					
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van					
merk:		fabrieksnummer:			
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.			
norm:					
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:					
<i>* Dit is niet de merkplaat of klaver die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).</i>					
CONTROLE OPSLAGTANK					
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig					
visuele controle					
toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren:		
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok			
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok			
	verontreiniging	☐ ja ☒ nee			
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok			
opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,....) ☒ ok ☐ niet ok algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee	kookwaterstofdicht ☐ ok ☐ niet ok algemene staat ☒ ok ☐ niet ok				
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:			
groeve / prefabconstructie / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:			
beproeving deel I					
waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaamse)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking ok niet ok	
	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
andere:		☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaamse)	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: cm	(<5, inwendige inspectie vereist) (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) (ja, inwendige inspectie vereist)		
		pH: geleidbaarheid: mS/cm bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja ☒ ok ☐ niet ok			
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☒ uitgevoerd: 580 mV (meest positieve waarde), ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				



lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlaamse)		permanent: ☐ ok ☐ niet ok ☐ n.v.t.	op basis van:		controle werking	
			☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:	☐ ok ☐ niet ok ☐ n.v.t.	☐ ok ☐ niet ok ☐ n.v.t.	
			akoestisch of visueel alarmsignaal			
dichtheidsbeproeving		☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV ☒ overdruk, drukverlies: -0,5 mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode: ☐ opmerkingen:		Bevestig in deze ruimte minstens de opdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.	
kathodische bescherming:		☐ aanwezig ☐ ok ☐ niet ok	☒ niet aanwezig opmerkingen:		☐ n.v.t.	
peilmeting			aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
					ok	niet ok
	peilstok		☐	☐	☐	☐
	mechanisch		☐	☐	☐	☐
	pneumatisch		☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch		☐	☐	☐	☐
	ultrasoon		☐	☐	☐	☐
andere:		☐	☐	☐	☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting) corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee kathodische bescherming*: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig, opmerkingen: ☐ n.v.t. onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen: onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:						
* De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden						
EINDBEDORDELING						
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.		De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:			
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.					
*** Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplooi of klaver aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.						
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende kosten sterk opdraagt, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.						
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de opslager, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.						
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór/...../..... ☐ n.v.t. voor kennisname						
handtekening erkend technicus						
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/fag/stookolietanks/ .						