

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0579677	
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: marc daems	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningnr.: erks111507	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 23/03/2026	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861			

n s t p t e r	☒ particulier ☐ onderneming	
	588156	

KENMERKEN VAN			
particulier: ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 3000		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l):	
☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	☐ Klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1		
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☒ inkuiping ☐ andere	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 23/03/1989		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	tabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig	

visuele controle					
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
	☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)
	☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)
inkuiping	verontreiniging	☒ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen	
	☒ aanwezig	waterdicht	☒ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding
	☐ niet aanwezig				stookoliefilter
	☐ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☒ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:
opslagtank	algemene staat	☒ ok	☐ niet ok		
	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok		
	algemene staat tank	☒ ja	☒ nee	opmerkingen:	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand lichte corrosie	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 23/03/2031	
 handtekening erkend technicus naam: marc daems	 voor kennisname van momentopname handtekening klant naam: Woning hoedanigheid: Klant