Conformiteitsattest voor mazoutreservoirs

Firma	Klant Opdrachtgever : Essenscia
Comfort Heating BV (Exclusive Heating Systems) Evence Coppéelaan 96 bus 2 3600 Genk 089/ 35 51 30 info@comfortheating.be www.comfortheating.be BE 0543.791.797 Bank : BE53 3631 4422 0953	dinda Vandebosch Keienstraat 20 3590 Diepenbeek 0497/ 58.43.57 Adres reservoir indien verschillend van klant :

Nominale reservoir : 3000 liter
Materiaal buitenwand : E.W.M. enkelmetaal
Nummer van het reservoir : .....

☒ toegankelijk ☐ ontoegankelijk

Mazoutreservoir- kleiner dan 6000 liter (voor de verwarming van een gebouw)

Datum ingebruikstelling of vorige controle : 2024
Datum uitvoering controle : 01/10/2026

Controles :

Dichtheidscontrole : ☒ ok ☐ niet ok
Visuele controle van toebehoren : ☐ ok ☒ niet ok
Overvulbeveiligingssysteem : ☒ ok ☐ niet ok
Controle aanwezigheid water en slib : ☒ ok ☐ .....cm
Lekdetectiesysteem : ☐ ok ☒ niet aanwezig
Certificaat vorige controle : ☒ ok ☐ niet aanwezig
Visuele controle buitenwand : ☒ ok ☐ niet

*Bijzondere opmerkingen :
Er dient een opvangbak geplaatst te worden.

*Verdere exploitatie toegelaten/~~niet toegelaten~~

Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum in gebruikstelling of vorige controle : .....
Datum uitvoering controle : .....

Controles :
Algemeen onderzoek
a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats : ☐ ok ☐ niet ok
b) Kathodische bescherming : ☐ ok ☐ niet aanwezig
c) Lekdetectiesysteem : ☐ ok ☐ niet aanwezig
d) Overvulbeveiligingssysteem : ☐ ok ☐ niet ok
e) Controle aanwezigheid water en slib : ☐ ok ☐.....cm
f) Certificaat vorige controle : ☐ ok ☐ niet aanwezig
g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) : ☐ ok ☐ niet ok
h) Verontreiniging buiten het reservoir : ☐ ok ☐ niet ok

*Bijzondere opmerkingen :

*Verdere exploitatie toegelaten/niet toegelaten
*Merkteken : groen-oranje-rood
*Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden.
Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.
Rood : het reservoir mag niet meer bijgevuld worden en moeten buitengebruik gesteld worden.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor : 01/04/2027

Technicus: erkenningsnummer SV 02460
Naam :
Handtekening : De Hamelt Marc

Naam en handtekening klant :