

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 - 2140 Antwerpen - België - tel: +32 9 244 78 30 - brn@vincotte.be

Contactpersoon: RONALD COOMANS, Druk

• Onze gegevens

Uw klantnummer: 0100426560

Contractnummer: 1165026/1000

Verslagnummer: ANT/35/14916666/00/NL/000

ID Report N° : 541268480265

• Uw gegevens

Ref: 00348845/15.11.2019

VME Residentie BLok B (8.1481.00)

p/a VM Vastgoedbeheer cvba

Poortakkerstraat, 91

9051 Sint-Denijs-Westrem(Gent)

België

• Interventiegegevens

Plaats: Residentie Blok B

Martelaarslaan, 215

9000 Gent

Datum: 01/10/2024

Uitgevoerd door: IDE BLANCKAERT

**CONTROLE VAN ONDERGRONDSE HOUDER(S)
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN****GROEN****Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 17/10/2026

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 07/08/2032

Opstelling: Afdeling: Verwarming

Uw nummer: 1

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 1, product: gasolie, volume: 30.000 l.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en de controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder(s), de leidingen en de installatie (eventueel met inbegrip van een lekdetectiesysteem, kathodische bescherming, damprecuperatiesysteem, koolwaterstofdetectie en koolwaterstofafscheider) voldoen aan de basis van het onderzoek.

Voor de Directeur Generaal

2019/HideBlancaert

Uitgiftedatum : 01/10/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Nazicht vorig verslag
- Algemeen onderzoek, verslag Vincotte, datum: 07/08/2017, ref.: ANT/35/30540179/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vincotte, datum: 17/02/2022, ref.: ANT/35/14096000/00/NL/000.

VISUEEL ONDERZOEK VAN DE ZICHTBARE DELEN VAN DE INSTALLATIE: houder - inspectieput - afsluiters

- leidingen - identificatieplaat - peilmeetinrichting.

NAZICHT OP DE AANWEZIGHEID VAN VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

NAZICHT VAN DE KATHODISCHE BESCHERMING VAN HOUDER EN VAN LEIDINGEN:

- Type van kathodische bescherming: Opofferingsanoden.
- Gebruikte controletoeestellen: Elektronische multimeter Verzadigde Cu/CuSo₄ elektrode.

NAZICHT VAN LEKDETECTIESYSTEEM van de houder.

NAZICHT VAN WAARSCHUWINGSSYSTEEM OF BEVEILIGINGSSYSTEEM TEGEN OVERVULLING.

Gecontroleerde uitrustingen

Dubbelwandige tank | 134827541590 |

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:

Opstelling:

Gekeurde installatie:

1/10/2026

07/08/2032

Afdeling: Verwarming

Uw nummer: 1

Houder nr.: 1, product: gasolie, volume: 30.000 l.

Kenmerken van de vergunning | 134827541591 |

Exploitatievergunning:

ref: 5170/E/2 - 2017128, datum: 31/10/2018, capaciteit: 25,2 ton.

Kenmerken van de houder | 134827541592 |

Constructeur:

Hebo

Constructienummer:

85385-96-422

Volume:

30.000 l

Type:

dubbelwandige houder

Bouwjaar:

1996

Materiaal:

staal

Code voor constructie:

NBN I03-004

Type lekdetectiesysteem:

vloeistof in dubbele wand met alarm

Type overvulbeveiliging:

Fluit

Kathodische bescherming:

aanwezig

Kenmerken van de opslag | 134827541593 |

Naam:

Gasolie

Vlampunt:

≥ 55 en ≤ 75 °C

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

2 (GHS02+07+08+09)

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Kenmerken van de leidingen | 134827541594 |

Type:

ingegraven
dubbelwandig

Meetresultaten van de kathodische bescherming [541268480545]

Installatie:	Opofferingsanodes
Potentiaal:	-1044 mV

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Vaststellingen:

- 1. De lekdetectie genereert een akoestisch en visueel alarm in pompstation 1.
- 2. De afstandsontluchting bevindt zich naast de houder onder het metalen huisje.

ORIGINEEL