



**GECERTIFICEERDE
CV-TECHNICI**

☎ 09 256 98 06
✉ info@ramin.be
🌐 www.ramin.be

Buitengebruikstelling attest: **CONFORM**

VLAREM-II wetgeving: Art. 5.17.2.12 & Art. 5.17.3.30 & Art. 6.5.5.5

§ 3. Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, dient de houder geledigd, gereinigd en binnen een termijn van 36 maanden verwijderd te worden onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.

Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen dient binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4 - producten bestemd voor de verwarming van gebouwen met een erkend technicus, de houder te worden geledigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Firma Ramin bv verklaart hierbij dat de stookolietank, gelegen te:

Adres: Kortrijksesteenweg 1128 9051 Gent

Inhoud tank: <= 5000

Tank positie: Ondergronds – Achteraan

Vaststelling/Buitengebruikstelling:

Ondergrondse tank werd volgens verklaring van de klant gereinigd en opgevuld met inert materiaal. Bij visuele controle stemde de huidige toestand hiermee overeen. De tank is niet meer herbruikbaar. Zie bijgevoegde foto's.

Nazicht door erkend technicus:

Naam technicus: Bocuk Mevlut

Erkenningsnummer: SV05580

Datum van nazicht: 08/09/2026

Opmerking: Firma Ramin BV heeft de buitendienststellingswerken niet uitgevoerd, maar heeft ter plaatse een visuele controle uitgevoerd van de bestaande situatie en vastgesteld dat de tank conform buiten gebruik werd gesteld.

RAMIN BV
Everparkstraat 58
9940 Evergem





CENTRALE VERWARMING
SANTAIR - ELETRICITEIT
CHAUDRAL
INSTALLATIES - DIENST NA VERKOOP
TEL. (09) 265 87 87 - FAX (09) 265 87 86
e-mail: info@chaudral.be www.chaudral.be

14/05/2018 14:20
monteur: J. H. H.
14/05/2018
14/05/2018