



Proces-verbal de contrôle N° 02/17/034750

Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controle van stookolie tanks

Mise en conformité
Conformiteitsattest

Tel 0800-85 800 ■ Fax 069 66 29 37
Rue Beyaert, 75 ■ B-7500 Tournai
www.certitank.be ■ info@certitank.be

Société/M. ACP RESIDENCE ADUATUCA
AVENUE GABRIEL-EMILE LEBON, 35
1160 AUDERGHEM
TVA :

Inspecteur : ()
N° Agrément : ACP 0001/102
Date : 14/02/2017

Réglementation : - Région Wallonne : Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003 modifié le 24 juillet 2008
- Région de Bruxelles-Capitale : Arrêté Royal du 13 MARS 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles

Description de l'installation :

| | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Capacité 7500 Litres | Année d'installation : 1965 | Produit : MAZOUT |
| Forme : CYLINDRIQUE | Situation : SOUTERRAIN | Permis d'exploitation: |
| Type de paroi : SIMPLE | Matière : METALLIQUE | Nom/N°: Citerne Principale |

Matériel :

| | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| SDT 170 170100129 | Calibré le : 06/02/2017 | |
| Sonde rouge n° : 011160069 | Calibré le : 06/02/2017 | Test in situ : 54 dB |
| Sonde noire n° : 011160023 | Calibré le : 06/02/2017 | Test in situ : 52 dB |

Travail : Epreuve d'étanchéité : (par ultrasons, à une dépression maximale de 250 mbars)

Résultat : La citerne est étanche.

Contrôles complémentaires :

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Contrôle des documents précédents : | ABSENTS |
| Contrôle du système anti-débordement : | SIFFLET |
| Contrôle général de l'état de l'installation : | VOIR REMARQUE |
| Contrôle de présence d'eau et de boue (cm) : | 0,2 cm |
| Contrôle du système de détection de fuites : | AUCUN |
| Contrôle du niveau de mazout dans le réservoir : | 70 cm |
| Pollution autour de la citerne et dans la chambre de visite : | PAS VISIBLE |

Remarques et modifications à apporter :

Citerne destinée à être mise hors service conformément aux réglementations en vigueur.

Conclusion :

Le réservoir est étanche.

L'inspecteur

Le client,



Proces-verbal de contrôle N° 02/17/034753

Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controle van stookolie tanks
Mise en conformité
Conformiteitsattest

Tél. 0800-85 800 Fax 069 66 29 37
Rue Beyaert, 75 B-7500 Tournai
www.certotank.be info@certotank.be

Société/M. ACP RESIDENCE ADUATUCA
AVENUE GABRIEL-EMILE LEBON, 35
1160 AUDERGHEM
TVA :

Inspecteur :
N° Agrément : A
Date : 14/02/2017

Réglementation : - Région Wallonne : Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003 modifié le 24 juillet 2008
- Région de Bruxelles-Capitale : Arrêté Royal du 13 MARS 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles

Description de l'installation :

| | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Capacité 3000 Litres | Année d'installation : 1965 | Produit : MAZOUT |
| Forme : CYLINDRIQUE | Situation : SOUTERRAIN | Permis d'exploitation: |
| Type de paroi : SIMPLE | Matière : METALLIQUE | Nom/N°: Citerne Réserve |

Matériel :

| | | | |
|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| SDT 170 | 170100129 | Calibré le : 06/02/2017 | |
| Sonde rouge n° : | 011160069 | Calibré le : 06/02/2017 | Test in situ : 54 dB |
| Sonde noire n° : | 011160023 | Calibré le : 06/02/2017 | Test in situ : 52 dB |

Travail : Epreuve d'étanchéité : (par ultrasons, à une dépression maximale de 250 mbars)

Résultat : La citerne est étanche.

Contrôles complémentaires :

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Contrôle des documents précédents : | ABSENTS |
| Contrôle du système anti-débordement : | SIFFLET |
| Contrôle général de l'état de l'installation : | VOIR REMARQUE |
| Contrôle de présence d'eau et de boue (cm) : | 4 cm |
| Contrôle du système de détection de fuites : | AUCUN |
| Contrôle du niveau de mazout dans le réservoir : | 122 cm |
| Pollution autour de la citerne et dans la chambre de visite : | PAS VISIBLE |

Remarques et modifications à apporter :

Citerne destinée à être mise hors service conformément aux réglementations en vigueur.

Conclusion :

Le réservoir est étanche.

L'inspecteur

Le client,

ALL CLEAN
Milieutechniek bvba

DECORTE GEERT

Krommewege 82 – 9990 MALDEGEM

☎ 050/71 06 36

✉ 050/72 03 85

B.T.W. BE 468 505 446

H.R.Gent 194.711

REG nr. 468 505 446/ 06.28.0.1

Certificat 2017/00193

Date 16/02/2017
OVAM 10441/1
BIM 016/01/dd
OWD CTO358 / 132698

La bvba All Clean Milieutechniek déclare, conformément à l'arrêté ministériel octroyant à leur société l'agrément en qualité de transporteur d'huiles usagées et en observant la réglementation des douanes, avoir effectué :

Date 15/02/2017

Client Certitank sprl
Rue Beyaert 75
7500 Tournai

Chantier Avenue Emile Lebon 35
1160 Auderghem

Définition Vidange et nettoyage deux citernes à mazout 7,5 m³ + 3 m³
Selon la loi actuellement en vigueur

Déchets 1320 L

Remarque La société All Clean Milieutechniek déclare, conformément à l'arrêté Ministériel octroyant à leur société l'agrément en qualité de transporteur d'huiles usagées et en observant la réglementation des douanes, a remis les déchets suivants par un ramassage collectif vers un centre de traitement.

TWZ OVAM 8088/1/KD
RECYC-OIL OVAM 3988/2/RC
SHANKS OVAM 5230
SITA OVAM 10082/3/KD

Code du déchet 16 07 09* ou 19.09.04

Nature du déchet Déchets (eaux + hydrocarbures + sédiments) provenant de cuves de stockage

Mode de traitement D9

Veillez agréer, Monsieur, Madame,
l'expression de nos sincères salutations

h

(



VITESSKE sa
Chaussée de Vilvorde 94 A
1120 Neder-Over-Heembeek

Tel: 02/427.42.90
 TVA: BE 0402.079.252

Fax: 02/425.96.01
 www.viteske.be
 info@viteske.be

VITESSKE SA

CERTIFICAT DE TRAITEMENT DE DÉCHETS

Je soussigné, administrateur de la société anonyme VITESSKE déclare par la présente avoir effectué la collecte des déchets suivants pour revalorisation :

PRODUCTEUR : CERTITANK SPRL : "AV. GABRIEL EMILE LEBON 35"

DATE D'ENLEVEMENT : 10.02.2017

IDENTIFICATION DU DÉCHET : DÉCHETS HUILEUX

CODE DÉCHET : 26.07.08

QUANTITE : 150L.

COLLECTEUR : VITESS'KE SA

TRANSPORTEUR : VITESS'KE SA

CENTRE DE TRAITEMENT : RECY-OIL WIESSBEKE

METHODE DE TRAITEMENT : TRAITEMENT CHIMIQUE

CODE DE TRAITEMENT : RA

Fait à Bruxelles, le 10.02.2017

VITESSKE
 Chaussée de Vilvorde 94A
 1120 Bruxelles



Certificat de neutralisation de citerne d'hydrocarbures.

Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controle van stookolie tanks

Mise en conformité
Conformiteitsattest

Tél 0800-85 800 ■ Fax 069 66 29 37
Rue Beyaert, 75 ■ B-7500 Tournai
www.certitank.be ■ info@certitank.be

Sté – Mr – Mme

ACP Résidence ADUATUCA

AVENUE GABRIEL L. EGILE LE BOU, 35

1160 AUBERCHEZ

Je soussigné, Certitank sprl,
certifie que la citerne de mazout – diesel – essence – huile – pétrole – autre :
sise à l'adresse reprise ci-dessus, d'une capacité de 7.500 litres, a bien été mise hors
service et neutralisée conformément aux normes en vigueur le 09 / 03 2017.

Cette neutralisation a consisté en :

- Ouverture de la citerne pour permettre l'accès interne
- Nettoyage et dégraissage de la paroi interne
- Pompage, transport et destruction des déchets dans un centre agréé
- Vérification de la présence d'hydrocarbures par explosimètre équipé de capteur IR, EEx et O2
- Découpe des tuyauteries de remplissage et/ou de ventilation
- Remplissage avec un matériau inerte : sable – béton – mousse expansive – autre :
- Excavation et évacuation de la citerne vers un centre de retraitement agréé
- Découpe et évacuation de la citerne vers un centre de retraitement agréé

Remarques :

.....
.....

Fait à Tournai le 09 / 03 2017.

..... fosse
Gé.....
[Signature]



Certificat de neutralisation de citerne d'hydrocarbures.

Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controle van stookolie tanks

Mise en conformité
Conformiteitsattest

Tél 0800-85 800 Fax 069 66 29 37
Rue Beyaert, 75 B-7500 Tournai
www.certitank.be info@certitank.be

Sté – Mr – Mme

ACP Résidence ADUATUCA

AVENUE GABRIEL-Émile LEBON, 35

1160 AUVERGATE

Je soussigné, de LOVINFOSSE Jacques, gérant de Certitank sprl,
certifie que la citerne de mazout – diesel – essence – huile – pétrole – autre :
sise à l'adresse reprise ci-dessus, d'une capacité de 3.000 litres, a bien été mise hors
service et neutralisée conformément aux normes en vigueur le 16 / 02 / 2017.

Cette neutralisation a consisté en :

- Ouverture de la citerne pour permettre l'accès interne
- Nettoyage et dégraissage de la paroi interne
- Pompage, transport et destruction des déchets dans un centre agréé
- Vérification de la présence d'hydrocarbures par explosimètre équipé de capteur IR, EEx et O2
- Découpe des tuyauteries de remplissage et/ou de ventilation
- Remplissage avec un matériau inerte : sable – béton – mousse expansive – autre :
- Excavation et évacuation de la citerne vers un centre de retraitement agréé
- Découpe et évacuation de la citerne vers un centre de retraitement agréé

Remarques :

.....
.....

Fait à TOURNAI le 09 / 03 / 2017.

J. de Lovinfosse
Gérant