

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma	volgnummer attest: 0310K-0583782
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.	technicus
straat en nummer: Sluis 2 bus 4	voornaam en naam: Werner Vercalgne
postcode en gemeente: 9810 Ele	erkenningsnr.: SV05334
tel.: 0800 11 206 gsm:	datum controle: 07/07/2026
web: www.allintankservice.be	
email: info@allintankservice.be	
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861	

klant	☒ particulier ☐ onderneming	adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		
naam: BV CDG Services	naam contactpersoon: [REDACTED]	
straat en nummer: Kraainemlaan 33	straat en nummer: Vierbeekstraat 1	
postcode en gemeente: 1950 Kraainem	postcode en gemeente: 3050 Oud-Heverlee	
tel.: +32 (0)496/755210 gsm:	tel: [REDACTED] gsm:	
email: pc@cdgservices.be	email:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier		onderneming	
☒ niet-ingedeeld		☐ ingedeeld	
☐ ingedeeld	☐ Klasse 3 (vanaf 5000lg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	☐ Klasse 3 (vanaf 100lg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	
inhoud (l): 3000		inhoud (l):	
☐ ondergronds	☐ groeve	☐ cilindrisch	☐ staal (enkelwandig)
☒ bovengronds	☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere	☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 01/08/2001		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestocheerd product:		☐ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk Desplentere	fabricagenummer: 010816
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 26	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring: CPH002-33
norm: NBN I 03-001	
inhoud (l): 3000	diameter (m): 1,7 en lengte (m): 2,5

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat / attest ☒ aanwezig, datum: 07/07/2026 ☐ niet aanwezig	

visuele controle					
toezichtsput/mangat	staat toezichtsput	☐ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
	☐ aanwezig	dichtheid toezichtsput	☐ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)
	☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)
Inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen	
	☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en
	☐ niet aanwezig				terugvoerleiding
	☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter
opslagtank	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:	
	staat vanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee		
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefaboonstr. / andere		☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok	
	elektrische sonde	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/slib aanwezig: ☒ ja ☐ nee ☒ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent	op basis van: ☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☒ andere: kijk glasje			controle werking	
	☒ ok				☐ ok	☐ niet ok
	☐ niet ok	☐ ok	☐ niet ok			
		☐ ok	☐ niet ok			
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☒ ok	☐ niet ok	
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.					
	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBuV): onder het vloeistofniveau (dBuV): ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere:				
	opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.	
	opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig		controle werking		
	peilstok	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	mechanisch	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok	
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	

controle en beproeving deel II (ingesdeelde Inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☒ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
AANGERADEN VOLGENDE KEURING: 07/07/2031	
 handtekening erkend technicus naam: Werner Vercaigne	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam:  hoedanigheid: Klant

