



15 mei'18

## Conformiteitsattest

**Gelieve deze documenten bij de akte van de eigendom te bewaren**

**Attest voor conforme buitendienststelling van ondergrondse stookolietanks.**

**Ligging :** Diestsestraat 140, 140 Scherpenheuvel  
Tank 1 voor de woning gelegen, tank 2 naast de woning gelegen

**Reiniging :** Door Longin Service NV uit Rotselaar op 15 mei '18  
Attest van cleaning nummer **C.7241** (kopie in bijlage)

**Toestand:** Tank vertoonde na de reiniging geen visuele lekken.

**Opvulling:** Door de firma JSD uit Opvelp  
Attest van opvulling 2018233-9 ( kopie in bijlage)

**Coördinatie :** Scherens Mark , Reservoirtechnicus erkenningsnummer **SV07761**  
Verklaart hierbij dat de tank op hoger vermeld adres conform de  
huidige wetgeving is gereinigd.

Scherens Mark



**De Kessel Solutions**

**Oude Tiensebaan 31**

**3460 Bekkevoort**

0495.222.954

[info@dekessel.be](mailto:info@dekessel.be)

[www.dekessel.be](http://www.dekessel.be)

BTW BE 0403.571.963