

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

BV JORDENS LEON

Verwarming - Sanitair - Gas
Keuring Mazoutciternes tot 20.000 liter
C.V. Herstelling en onderhoud
Staatsbaan 58 - 3460 Bekkevoort
E-mail: bvbajordensleon@skynet.be
GSM 0475 45 73 56 - Bank BE57 0682 1972 5235
Ondernemingsnr. 0423-933-649

KLANT

Naam: Wintertop
Straat + nr.: Hakense Boor 68
Postcode + gemeente: 3290 Diest
Tel.: _____ GSM: _____

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant.

Schoonaarde 115
3290 Diest

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld Inhoud 1200 L ☐ Ingedeeld Inhoud _____ L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☐ Cilindrisch ☐ Parallellepipedisch ☐ Rond ☒ Ovaal
☒ Toegankelijk ☒ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ Groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere: _____
Datum van plaatsing: onbekend

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle		
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtspuit			☐	☒
Dichtheid toezichtspuit			☐	☒
Vervuiling rond tank			☐	☒
Staat deksel			☐	☒
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☒
Waterdicht			☐	☒
Koolwaterstofdicht			☐	☒
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☐	☒
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☐	☒
Uitmonding leidingen			☐	☒
Staat aanvoerleiding	☐	☒	☐	☒
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☒
Stookoliefilter	☐	☒	☐	☒
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☒
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒		

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle		
	Ja	Nee	OK	Niet OK
Peimeting	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
Overvulbeveiliging	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
Lekdetectie	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
	☐	☐	☐	☒
Kathodische bescherming	☐	☐	☐	☒

OPMERKINGEN

Buiten dienst stelling =
Reinigen en eventueel
weg halen. Reest!!

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

	Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	☐	☒	☐	☐
Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
Dichtheidscontrole	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
	☐	☒	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport			☐ Ja ☒ Neen	

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☐ Groen De tank mag in dienst blijven.
☐ Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.
☒ Rood De tank mag niet meer gevuld worden. ☐ De tank mag nog gebruikt worden. ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden.

TECHNICUS

Voornaam en naam: Leon JORDENS

Erkenningsnummer: SV01013

DATUM KEURING: 05.05.2024

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR:

Voor kennisname,

(Handtekening klant)

(Handtekening erkend technicus)