



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com  
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi   
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11  AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:  
 Naam, Voornaam: E. Lehtig Noenen  
 BTW nr: As  
 of identiteitskaartnr: \_\_\_\_\_  
 Stroomleverancier: IE  
 Meter nr: \_\_\_\_\_ stand: \_\_\_\_\_  
 Wijze van meting:  dag -  tweevoudig -  nachttarief - \_\_\_\_\_

VERSLAG nr: P00673557  
 Lid nr: \_\_\_\_\_  
 Installatie, Naam: \_\_\_\_\_ B3  
 Adres: Kuningensteinweg 335  
Stasselt  
 Datum onderzoek: 14.04.2005  
 Eigenaar of aangestelde: Tel.: \_\_\_\_\_  
 Naam, Voornaam: \_\_\_\_\_  
 Adres: \_\_\_\_\_  
 Aanvraag: \_\_\_\_\_

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke  
 Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI: art.  86  87  88  95  ARAB  \_\_\_\_\_  
 Installatie ontworpen voor een spanning van 230/400 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Max  
 Omschrijving aansluiting: Ondergrond Kabeltype: \_\_\_\_\_ Doorsnede: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>  
 Voeding hoofdbord: 12 x 20 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13  
 Type aardelektrode: Ln Spreidingsweerstand: 1 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

### PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

See  
op: See toestellen, per amateur

De hoofddifferentieel ~~was~~ werd ~~ge~~ - gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 14.04.2030.. evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE (IS) ~~CONFORM~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE (MAG) ~~OP~~ - ONDER SPANNING

### VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór \_\_\_\_\_ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: \_\_\_\_\_  
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal  
 Naam, Agentnr., Handtekening

See