CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Attest nr.: **TK00/1245**

Klant:

Firma: Witteveen+Bos Belgium N.V.
Adres: Gorislaan 49
1820 Steenokkerzeel
Tel.: +32 (0)2 759 59 30

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: **SV04173**

Adres reservoir: Idem
Nominale inhoud reservoir: 4900 l Materiaal: Metaal Enkelwandig ☒ Dubbelwandig O
Nummer van het reservoir: Bovengronds O Ondergronds ☒

---

1. Mazoutreservoirs – kleiner dan 5000 kg – voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling/vorige controle reservoir: **15/11/2016**
Datum uitvoering controle: **29/09/2021**

Controles:
a. visuele controle van de toebehoren
b. overvulbeveiligingssysteem
c. controle aanwezigheid water en/of slib
d. lekdetectiesysteem
e. certificaat vorige controle
f. meting potentiaalverschil
g. visuele controle buitenwand
h. dichtheidsbeproeving

Bijzondere opmerkingen:
Buitdiep inhoud: 39cm.

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/neen)
- Verdere exploitatie toegelaten mits herstellingen
- Merkteken: groen/oranje/rood
- Attest geldig tot: 29/09/2026

---

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: **15/11/2016**
Datum uitvoering controle: **29/09/2021**

Controles:
Algemeen onderzoek
a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
b. cathodische bescherming/potentiaalmeting
c. overvulbeveiligingssysteem
d. controle aanwezigheid water en/of slib
e. lekdetectiesysteem
f. certificaat vorige controle
g. verontreiniging buiten het reservoir
h. dichtheidsbeproeving
i. corrosiviteitsonderzoek van de bodem

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f, g

Bijzondere opmerkingen:

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/neen)
- Verdere exploitatie toegelaten mits herstellingen
- Merkteken: groen/oranje/rood

Attest geldig tot:

Indien verdere exploitatie van een tank niet is toegelaten, dient de klant onmiddellijk de nodige acties te ondernemen ter voorkoming van bodemverontreiniging, zoals o.a. het buitengebruik stellen en ledigen van de tank. Hij dient dit tevens te melden aan de bevoegde overheid.

Naam en handtekening erkende technicus
Steven MOTTIE

Naam en handtekening klant

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden over uw stookolietank. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacyverklaring op www.witteveenbos.com/privacy.