



ERKENNING MINISTERIE VAN LEEFMILIEU SV 00022

CONFORMITEITSATTEST VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Tel
E-Mail

Mazoutleverancier : **onbekend** Uw tank werd gecontroleerd door : **Degros Francis SV00022**

Datum controle **12/06/2026**

Adres Reservoir **idem**

Beschermingszone waterwinning **neen**

Nominale inhoud in liters **5000**

Materiaal **Staal**

Buitenwand ontoegankelijk (ondergronds) **ja**

Dubbelwandig **neen**

Nummer van het reservoir **geen**

Datum ingebruikstelling **voor 01/08/95 (=bestaande installatie)**

Datum vorige controle **datum niet leesbaar**

Indeling 1. Reservoir kleiner dan 6000 liter voor verwarming van een particulier gebouw **X**

2. Andere reservoirs dan voorzien in punt 1 (ingedeeld in klasse III)

Dit keuringsbewijs stemt overeen met de staat van de tank op het ogenblik van de keuring en met de juiste tankgegevens die ons door de exploitant en/of eigenaar verstrekt werden

CONTROLES

Inzage van het vorig rapport of documenten van de tank

NIET BESCHIKBAAR

Visuele controle van de toebehoren

OK

Visuele controle van de uitwendig zichtbare delen

OK

Documenten bouw en plaatsing van de houder

NIET BESCHIKBAAR

Overvulbeveiligingssysteem

FLUITALARM

Controle van water en slib

GEEN

Lekdetektiesysteem

GEEN

Meetsysteem

PEILSTOK

Kathodische bescherming

NIET NOODZAKELIJK

Visuele controle buitenwand

NIET MOGELIJK

Verontreiniging buiten het reservoir

GEEN WAARNEEMBARE

Meting potentiaalverschil in Mv

NIET MOGELIJK

Ultrasoonwaarde boven vloeistof

-12,3 Db

Ultrasoonwaarde onder vloeistof

-11,6 Db

Vacuum verlies na 10'

- 2 Mbar

Dichtheidstest systeem

ULTRASOON SDT 170 + VACUUM TESTO 324

Opmerkingen

Tankcontrole geslaagd

Tank dicht

Exploitatie toegestaan tot 12 juni 2031

Merktaken groen

De tank werd gekeurd voor verwarmingsdoeleinden

Ik verklaar de controles uitgevoerd te hebben die wettelijk zijn voorgeschreven door de wet op de bodemverontreiniging. Vlare II milieuwetgeving hoofdstuk 6.5

Degros Francis

Tankservice Degros Francis

FORTIS BE 66 0020 0311 2543

Hendrik Prijslaan 47

BTW BE 0720 848 570

3803 St Truiden

tankservice.degros@gmail.com

Erkend tanktechnicus SV00022

www.tankservice-degros.be

GSM 0474 / 07 19 19