

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Inspecteur: Jason De Wilde

Mentor: Jerry

Installateur: Phariseau BV

B.T.W. nr.: BE 0759 979 855

Klantreferentie:

02 Serienummer: 23021923

nummer 1084638

Provincialeweg
99

2890
Sint-Amands
België

Eigenaar

Naam

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

Land

Installateur

Naam

BTW nr.

Telefoonnummer

E-mail

EAN : 541448820061582772

Teller Nr. : 50243308



Eerste bezoek van een oude niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.1, 8.3.1.2 + Codex Boek III titel 2.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 6 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 47

grond gedreven baren, pennen of geleiders