

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweeptstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tel. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15

1000 Brussel

Tel. 02 230 97 69

Fax 02 230 26 76

EAN: _____

Ref.: _____

Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *201101/06*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: _____

Grobbleide 70

EIGENAAR: *Stefo Borneum*

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: *BTB b.v.b.a.*

Adres: *15 Hooghe 25*

INSTALLATEUR: *Stefo Borneum*

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: *11/10/2011* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276 bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2009) (F.R. art. 291) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid. Type der lokalen: *Uitbreiding*

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.10.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning *3x400+N* V Bescherming van de aansluiting *40* A *Net Max*

Voedingskabel hoofdbord: *4* X *10* mm²

Alg. schakelaar: type *AD1*

Type van de aardelektrode: ~~1~~ - baren - pennen - ~~hetzelfde als bij de~~

Schema: TT

Aantal borden: *1*; Aantal eindstroombanen: *14*; RA: *24* Ohm; RI tot *10* MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

**Stroomdringen: zie eindrapportage!*

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: *geen*

| |
|--|
| PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK |
| gezien op _____ |
| de aangestelde van de stroomverdelers naam: _____ |
| handtekening: _____ |

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *11/10/2036* (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

93 JEGEAS _____

De directeur,

