

VERWORST nv

Putsesteenweg 379
Tel 015/550771

2820 Bonheiden
Fax 015/554283

REINIGINGSATTEST : 14-03-23V

Datum : 31/03/2014

Erkenningsnummer : Erkend tanktechnicus : SV 01106
Ovannummer : 22209

VERWORST nv verklaart hierbij conform de haar opgelegde vergunningsvoorwaarden en met in acht name van de wettelijke bepalingen ter zake , de volgende werken te hebben uitgevoerd :

Datum uitvoering : 31/03/2014

Opdrachtgever :  (erkend tankinstallateur)


Werfadres : Boswachterlaan, 17
3120 Tremelo

Omschrijving : Reinigen van 1 ondergrondse opslagtank metaal +-5000L (P3-product) voor verwarming van gebouwen volgens Vlare II (Art.6.5.5.5) ter plaatse.

Afval : 105 L

Opmerking : Afval (afvalrestant & spoelwater) wordt door de erkende overbrenger bvba All-Clean uit Adegem te Bonheiden opgehaald om naar een erkend verwerker af te voeren.

Hoogachtend,



Hans Verworst bvba,
ged. bestuurder Verworst nv.
Vertegenwoordigd door haar
wett. vertegenw. 

THAANN Engineering

Waarlandlaan 16 - 9160 Lokeren / tel: 0475/46.13.98 fax: 09/349.63.00
KB 443-3796671-03 HR St.Niklaas 63.062 BTW BE 0476-345-818/05.28.0.0

Attest van buitendienststelling van opslagtank(s) **Attestation de mise hors d'usage de citerne(s)**

Datum/Date: 3/04/2014
Adres/Adresse: 3120 Tremelo / Boswachterlaan 17
Inhoud / Contenance: 5m³

Hierbij verklaren wij ondergetekende dat voorgenoemde opslagtank(s) buiten dienst is(zijn) gesteld door middel van een inert 2 componenten schuimsysteem volgens de op dit moment geldende wetgeving Vlaam II art.6.5.5.5 voor particuliere tanks- Vlaam II art.5.17.2.12§3 voor professionele installaties.

Par la présente nous soussignés déclarons que la (les) citerne(s) susmentionnée(s) est (sont) mise(s) hors d'usage par le biais d'un produit expansé à 2 composants, inerte, selon la loi actuelle (Région Wallonne / Ibge Bruxelles / Ovam Vlaam II).

Lokeren: 3/04/2014

Ing. 
200 keel Gato

