

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA www.tankcontroles.be Vandevoordt Laurent bv Verlaerstraat 90 Wijer 3850 0498/313 719 TV 5342 SV00976	KLANT Naam: <u>Deurloo Laurus</u> Straat en nummer: <u>Deurloostraat 112</u> Postcode en gemeente: <u>Harstelt</u> Telefoonnummer: <u>0475146399</u> Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant: <u>Deurloostraat 34 A</u> <u>Stalmeijer</u>
--	--

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Niet ingedeeld	Inhoud: <u>1000 l</u>	☐ Ingedeeld	☐ Inhoud:
☐ Cilindrisch	☒ Parallelepipedisch	☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Rond	☐ Ovaal
☐ Staal	☐ Polyester	☒ Niet toegankelijk	☐ Groeve
		☒ Polyethyleen	☐ Andere:

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)			
	Aanwezig ja neen	Controle OK NIET OK	
TOEZICHTSPUT	☐	☒	☐
Staat toezichtspuit		☐	☐
Dichtheid toezichtspuit		☐	☐
Vervuiling rond tank		☐	☐
Staat Deksel		☐	☐
INKUIPING <u>DW</u>	☐	☒	☐
Algemene staat		☐	☐
Waterdicht		☐	☐
Koolwaterstofdicht		☐	☐
LEIDINGEN			
Aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒	☐
Uitmonding leidingen		☒	☐
Staat aanvoerleiding		☐	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒
Stookoliefilter	☒	☐	☒
RESERVOIR			
Algemene staat tank		☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	
TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)	Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK NIET OK
Water- en slibbemonstering hoeveelheid water cm	☐	☐	☐
Potentiaalmeting mV	☐	☒	☐
Dichtheidscontrole	☐	☐	☐
Ultrasoon	☐	☐	☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)					
	Aanwezig ja neen	Controle OK NIET OK			
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☒	☐	☒	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	 mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN <u>Tank heeft zich</u> <u>aan de keuring</u> <u>in schikking.</u>

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)	
☒ Groen	De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood	De tank mag niet meer gebruikt worden, klant gaat nodige doen

TECHNICUS Vandevoordt Laurent bv Verlaerstraat 90 Wijer 3850 0498/313 719 TV 5342 SV00976	DATUM KEURING: <u>17-09-2016</u> <u>ANM DE NADER</u> DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOÓR: <u>17-09-2017</u>	VOOR KENNISNAME NAAM, HANDTEKENING KLANT
---	---	---