

**CERTIFICAAT BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK ('HOUDER')**

**Firma**

naam: All-in tank service NV  
 straat en nummer: Sluis 2 Bus 4  
 postcode en gemeente: 9810 Eke  
 tel.: gsm: 09/2414172  
 fax.: 09/2414179  
 email: info@allintankservice.be  
 ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861

Klant:  eigenaar  gebruiker  syndicus

particulier  
 onderneming

naam: |  
 straat: |  
 postcode: |  
 tel.: gsm: |  
 email: |

**Inzamelaar/ afvalstoffenhandelaar**

firmanaam: Recyc Oil  
 straat en nummer: Molenstraat 209  
 postcode en gemeente: 8710 Wielsbeke  
 tel.: gsm: 056/665316  
 fax.: 056/667898  
 email: info@recyc-oil.be  
 ondernemingsnummer: BTW BE0424.409.543

**KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK**

particulier  niet-ingedeeld, inhoud: 3000 L  ingedeeld, inhoud: ..... L  
 klasse 3 (vanaf 5000kg)  klasse 2  klasse 1

ondergronds  groeve  
 bovengronds  niet toegankelijk  
 toegankelijk  
 inkuiping  
 andere: .....

datum van plaatsing: ?/.../.....

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen: .....

**KENPLAAT\* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)**

aanwezig  niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk: Wijman

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

norm:

inhoud: 3000 l  diameter: ..... en lengte: .....

\*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaem).

volgnummer attest: M028423

Technicus  
 voornaam en naam: |

erkenningnr.: SU06297  
 datum controle: 31/03/26

arbeidsduur: van u tot u

Adres opslagtank indien verschillend van klant  N.v.t.

naam: |  
 straat: |  
 postcode: |  
 tel.: gsm: |  
 email: |

**Vervoerder van afvalstoffen**

firmanaam: All-in tank service NV  
 ondernemingsnummer: BTW BE 0881.597.861  
 voornaam en naam chauffeur: |  
 handtekening: |

onderneming  ingedeeld, inhoud: ..... L  
 klasse 3 (vanaf 100kg)  klasse 2  klasse 1

cilindrisch  staal (enkelwandig)  
 rond  staal (dubbelwandig)  
 parallellepipedum  roestvast staal  
 ovaal  gewapend  
 andere: ..... thermohardende  
 kunststoffen  
 andere kunststoffen  
 prefabconstructie

tanknummer: .....

**BUITENGEBRUIKSTELLING OPSLAGTANK**

vorig certificaat/attest  aanwezig, datum: ..... / ..... / .....  niet aanwezig

**Visuele controle**

opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,....)  ok  niet ok  n.v.t.  
 algemene staat tank  ok  niet ok  
 zichtbare verontreiniging rond tank  ja  nee  
 organoleptische verontreiniging  ja  nee

Opmerkingen: .....  
 .....  
 .....

**Lediging en reiniging opslagtank (kruis aan welke stappen zijn uitgevoerd)**

ontluchting opmerkingen: .....  
 verwijderen restlading opmerkingen: .....  
 reiniging van de: omschrijving reinigingsprogramma (druk, temperatuur, tijdsduur, voorspoeling, dosering reinigingsmiddelen):  
 tankopeningen, -deksels  
 tankbinnenwanden  
 tankbuitenwanden

**gebruikte reinigingsmiddelen (merknaam):**

*Bush Glimmer*

controle en eventuele nabehandeling, opmerkingen: .....  
 verwijderen reinigingswater opmerkingen: *3000*

**Aanvullende werkzaamheden of uitgevoerde testen**

.....  
 .....

**Opvullen opslagtank met inert materiaal**

zand  schuim  
 andere: .....

merknaam: *Elartop ISO multi*  
 hoeveelheid: V: *3* m<sup>3</sup> en/of  
 m: ..... kg

Vermeld duidelijk en gedetailleerd waarom het onmogelijk is om de opslagtank te verwijderen (berekeningen kunnen worden toegevoegd als bijlage bij dit certificaat):

*Te dicht bij de woning.*

**Opmerkingen**

.....  
 .....

De buitengebruikstelling werd uitgevoerd conform de wettelijke bepalingen.

Handtekening erkend technicus

voor kennisname

*[Handwritten signature]*

handtekening klant