

## ANALYSERAPPORT ASBESTIDENTIFICATIE

(document: WB.07.007; versiedatum: 2025-09-09)

<b>Naam klant:</b>	<b>Farys ov</b>	<b>Dossiernummer:</b>
<b>Straat:</b>	Stropstraat 1	20231099-5-28
<b>Gemeente:</b>	9000 Gent	<b>Staalnameadres:</b>
<b>Contactpersoon:</b>	Jef Lemiegre	Gustaaf Eylenboschplein 10
<b>Mailadres:</b>	Jef.lemiegre@thuispuntgent.be	9000 Gent

<b>Staalname uitgevoerd door:</b>	Tom Janssens
<b>Staalname uitgevoerd op:</b>	07/05/2026
<b>Ontvangen te Abesco op:</b>	11/05/2026
<b>Datum analyse:</b>	12/05/2026
<b>Naam analist:</b>	Bram De Rijck

De onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van laboratorium asbestidentificatie erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Staalnummer ABESCO	Referentie stalen (klant)	Beschrijving ABESCO	Resultaat *
20231099-5-28/001	1 - pleister muren	pleister / cementerig	Geen asbest
20231099-5-28/002	2 - pleister plafonds	Pleisterwerk	Geen asbest
20231099-5-28/003	3 - lijmlaag gevel +1	Cementering	Geen asbest
20231099-5-28/004	4 - mastiek (profiel-gevel)	Mastiek	Chrysotiel

\* middels polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring overeenkomstig HSG248, zoals beschreven in WI.4.4.6


Einde van de resultaten die werden bekomen in de hoedanigheid van laboratorium asbestidentificatie erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van sporen asbest niet uit. Stalen van verf, lijm en materialen waarvan het bindmiddel uit gips of kalk bestaat worden pas negatief verklaard na analyse onder de PLM van twee preparaten opgelost in RI-vloeistof.

Bovenstaande resultaten hebben enkel betrekking op de ontvangen stalen. In geval van staalname door "derden" kan door ABESCO geen uitspraak worden gedaan over de representativiteit van het betreffende staal.

Datum goedkeuring: 12/05/2026

Rapport goedgekeurd door:



Bram De Rijck  
Laborant



*Dit verslag of delen ervan mogen enkel overgenomen worden mits schriftelijke toelating van Abesco Contracts bv.*