

Eke 23 oktober 2017

Onze Ref: KLANTNUMMER K826200

Geachte

Wij danken u voor de vlotte samenwerking en hebben het genoegen u het buitengebruikstelling attest te overhandigen

ATTEST

VLAREM-II wetgeving: Art. 5.17.2.12 & Art. 5.17.3.30 & Art. 6.5.5.5

§ Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, dient de houder geleidigd, gereinigd en verwijderd te worden binnen een termijn van 36 maanden of zolang het conformiteitsattest geldig is, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.

Wanneer het onmogelijk is om de houder te verwijderen, dient binnen dezelfde termijn, in overleg met een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of met een bevoegd deskundige of voor de opslag van P3- en/of P4-producten bestemd voor de vervanging van gebouwen met een erkend technicus, de houder te worden geleidigd, gereinigd en gevuld met zand, schuim of een gelijkwaardig inert materiaal. Hierbij dienen de nodige maatregelen getroffen te worden voor explosiebeveiliging en om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

Hierbij verklaart firma All-in Tank Service NV dat de stookolietank, gelegen te

Putberg, 34
1730 Asse

met een inhoud van 5.000 liter

werd gereinigd conform de huidige VLAREM-II wetgeving
werd buitengebruik gesteld met een inert materiaal conform de huidige VLAREM-II wetgeving


Datum van uitvoering 20/10/17

Onder leiding van een erkend technicus: SV05261

Erkend ophaler afvalstoffen 25212/E/2944

Aarzel niet ons te contacteren voor alle verdere inlichtingen die u wenst

Met vriendelijke groeten



Stefaan Verschuere
All-in Tank Service NV
Directeur