



1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK

VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Inrichtingen van : [REDACTED]
Plaats van onderzoek : SINT ROCHUSSTRAAT 16/3 1500 HALLE
Installateur : idem
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : NI Resid Stroomleveraar : ELECTRABEL
Agent-Onderzoeker : BRUER M Datum van onderzoek : 05-11-2004


		- Beschrijving van de stroombanen :
- Bedrijfspanning	<u>2 x 230V</u>	
- Doorsnede voedingskabel	<u>10mm²</u>	
- Algemene bescherming	<u>-</u>	<u>2 x 2P autom 10A, 1.5mm²</u>
- Type algemene schakelaar	<u>-</u>	
- Type aardelektrode(s)	<u>p.kettle</u>	<u>2 x 2P u 16A, 2.5mm²</u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>9.2</u>	
- Algemene isoleringsweerstand	<u>5MΩ</u>	<u>4 x 2P u 20A, 2.5mm²</u>
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>119</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>4010,3A 4P</u>	<u>1 x 2P u 25A, 6mm²</u>
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>4010,3A-2P</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : /

Vastgestelde inbreuken : geen

NB Lichtpunt in badkamer OK, doch armatuur nog niet geïnstalleerd.

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.
Volgend controleonderzoek uiterlijk op 05-11-2006

 Agent-Onderzoeker,

- WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
 3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijf te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. :
Visa : datum :/../..