

- 1 Interrupteur différentiel général
- A Taque
- B Eclairage
- C prise frigo et cuisine
- D Prise VMC
- E Prise hotte et plan de travail
- F Prise four
- G Prise cuisine et salon/salle à manger
- H Prise chambre 2
- I Prise chambre 1 et 2
- J Prise boiler
- 3 Interrupteur différentiel 30mA
- K Eclairage + prise salle de bain
- L Prise machine à laver
- M prise lave-vaisselle
- N Radiateur salle de bain


C & R Electrics
 Chaussée de Ninove, 1072
 1080 Molenbeek-Saint-Jean
 TVA : BE0.763.532.035

BELOR a.s.b.l.
 Date : 19/05/2022
 Rapport n° 1055478
 Signature de l'inspecteur

Adresse de l'installation électrique
 Verbeelen
 Boulevard De Smet De Naeyer 571 Boite 2
 1020 Laeken

Installateur
 C&R ELECTRICS srl
 Ninooftssteenweg 1072
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 GSM: 0477 84 33 64
 e-mail: crelec@hotmail.com
 TVA BE 0763.532.035

p. 4/4
 Liste des circuits
 3 x 230V ~ 50Hz
 Installation existante



Interrupteur différentiel général
 Type A - Δ300mA
 3kA
 4P - 40A **32A 7P**
 VOB 4G6

Adresse de l'installation électrique
 Verbeelen
 Boulevard De Smet De Naeyer 571 Boite 2
 1020 Laeken


Installateur
 C&R ELECTRICS srl
 Ninoofsesteenweg 1072
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 GSM: 0477 84 33 64
 e-mail: crelec@hotmail.com
 TVA BE 0763.532.035

C & R Electrics
 Chaussée de Ninove, 1072
 1080 Molenbeek-Saint-Jean
 TVA : BE0.763.532.035

BELOIR a.s.b.l.
 Date : 19/12/2022
 ID rapport n° 10554478
 Signature de l'inspecteur

p. 1/4
 Schema unifilaire
 3 x 230V ~ 50Hz
 Installation existante

C & R Electrics
 Chaussée de Kinrove, 1072
 1080 Molenbeek-Saint-Jean
 TVA : BE0.763.532.035



BELORES.B.I.
 Date: 19/05/2012
 Rapport n° 1051478
 Signature de l'inspecteur

Adresse de l'installation électrique

Verbeelen
 Boulevard De Smet De Naeyer 571 Boite 2
 1020 Laeken

Installateur

C&R ELECTRICS srl
 Nimooisesteenweg 1072
 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 GSM: 0477 84 33 64
 e-mail: crelec@hotmail.com
 TVA BE 0763.532.035

P. 2/4

Schéma unifilaire

3 x 230V ~ 50Hz

Installation existante

